

#148676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
4609
8027
ТВ7 (АСЦП)
17048345
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,062	0	2,049	0	0	2,017	0	0	24	0	58,9	51,6	0,45	0,38	-
22.08.2025	0,1	0	2,26	0	0	2,223	0	0	24	0	59,3	48,5	0,45	0,38	-
23.08.2025	0,098	0	2,322	0	0	2,284	0	0	24	0	59,4	49,2	0,45	0,38	-
24.08.2025	0,117	0	2,363	0	0	2,325	0	0	24	0	59,8	47,7	0,45	0,38	-
25.08.2025	0,066	0	2,182	0	0	2,147	0	0	24	0	59,2	51,8	0,45	0,38	-
26.08.2025	0,061	0	2,247	0	0	2,211	0	0	24	0	58,6	52	0,42	0,36	-
27.08.2025	0,071	0	2,345	0	0	2,307	0	0	24	0	59,3	52	0,45	0,37	-
28.08.2025	0,071	0	1,982	0	0	1,951	0	0	24	0	58,3	49,7	0,45	0,38	-
29.08.2025	0,069	0	1,835	0	0	1,806	0	0	24	0	58,3	49,2	0,45	0,38	-
30.08.2025	0,079	0	1,919	0	0	1,889	0	0	24	0	58,6	48,5	0,45	0,38	-
31.08.2025	0,069	0	1,845	0	0	1,816	0	0	24	0	58,7	49,6	0,45	0,37	-
01.09.2025	0,074	0	1,883	0	0	1,854	0	0	24	0	58,3	48,8	0,45	0,37	-
02.09.2025	0,068	0	1,918	0	0	1,888	0	0	24	0	58,4	49,9	0,45	0,37	-
03.09.2025	0,067	0	1,959	0	0	1,928	0	0	24	0	58,6	50,3	0,45	0,37	-
04.09.2025	0,067	0	1,896	0	0	1,866	0	0	24	0	58,4	49,9	0,45	0,37	-
05.09.2025	0,07	0	1,805	0	0	1,777	0	0	24	0	58,3	48,9	0,45	0,37	-
06.09.2025	0,072	0	1,784	0	0	1,756	0	0	24	0	58,5	48,7	0,45	0,37	-
07.09.2025	0,066	0	1,709	0	0	1,682	0	0	24	0	58,5	49,1	0,45	0,37	-
08.09.2025	0,069	0	1,817	0	0	1,789	0	0	24	0	58,3	49,1	0,45	0,37	-
09.09.2025	0,071	0	1,862	0	0	1,832	0	0	24	0	58,6	49,3	0,44	0,37	-
10.09.2025	0,058	0	2,67	0	0	2,634	0	0	24	0	53,5	48,3	0,39	0,32	-
11.09.2025	0,065	0	1,799	0	0	1,771	0	0	24	0	58,3	49,6	0,45	0,37	-
12.09.2025	0,068	0	1,85	0	0	1,821	0	0	24	0	58,6	49,6	0,45	0,37	-
13.09.2025	0,069	0	1,766	0	0	1,738	0	0	24	0	58,7	49,2	0,45	0,37	-
14.09.2025	0,065	0	1,677	0	0	1,65	0	0	24	0	58,6	49,2	0,45	0,37	-
15.09.2025	0,069	0	1,781	0	0	1,753	0	0	24	0	58,4	49,1	0,45	0,37	-
16.09.2025	0,068	0	1,84	0	0	1,811	0	0	24	0	58,8	49,8	0,44	0,36	-
17.09.2025	0,067	0	1,8	0	0	1,772	0	0	24	0	58,4	49,4	0,45	0,37	-
18.09.2025	0,067	0	1,77	0	0	1,742	0	0	24	0	58,4	49,2	0,45	0,37	-
19.09.2025	0,072	0	1,808	0	0	1,779	0	0	24	0	58,6	48,9	0,45	0,37	-
20.09.2025	0,066	0	1,809	0	0	1,78	0	0	24	0	58,7	49,9	0,45	0,37	-
Итого:	2,221	0	60,552	0	0	59,599	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,53														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2,49	75,716	0	0	74,505	0	0	1329	75
20.09.2025	4,714	136,27	0	0	134,104	0	0	2073	75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:34:00