

# #14450#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 8027  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 17048345  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	0,403	0	6,22	0	0	6,113	0	0	24	0	61	45,3	0,41	0,36	-
22.10.2021	0,579	0	8,306	0	0	8,161	0	0	24	0	61,6	44,7	0,4	0,36	-
23.10.2021	0,607	0	10,096	0	0	9,926	0	0	24	0	60,5	45,9	0,4	0,36	-
24.10.2021	0,636	0	10,901	0	0	10,715	0	0	24	0	60,8	46,6	0,4	0,36	-
25.10.2021	0,633	0	9,97	0	0	9,795	0	0	24	0	61,7	46,2	0,4	0,36	-
26.10.2021	0,561	0	9,936	0	0	9,767	0	0	24	0	61	47,2	0,4	0,36	-
27.10.2021	0,471	0	7,571	0	0	7,442	0	0	24	0	61	45,9	0,4	0,36	-
28.10.2021	0,442	0	7,633	0	0	7,502	0	0	24	0	60,9	46,8	0,4	0,36	-
29.10.2021	0,54	0	7,791	0	0	7,653	0	0	24	0	62,1	45,3	0,4	0,36	-
30.10.2021	0,514	0	6,852	0	0	6,728	0	0	24	0	63	44,7	0,4	0,36	-
31.10.2021	0,476	0	6,978	0	0	6,855	0	0	24	0	62	45,4	0,4	0,36	-
01.11.2021	0,548	0	7,655	0	0	7,517	0	0	24	0	62,7	45,3	0,4	0,36	-
02.11.2021	0,603	0	9,113	0	0	8,953	0	0	24	0	61,9	45,8	0,4	0,36	-
03.11.2021	0,546	0	9,496	0	0	9,337	0	0	24	0	60,4	46,4	0,39	0,36	-
04.11.2021	0,583	0	11,976	0	0	11,781	0	0	24	0	59,4	47,6	0,39	0,36	-
05.11.2021	0,564	0	7,449	0	0	7,316	0	0	24	0	62,4	44	0,4	0,36	-
06.11.2021	0,522	0	6,218	0	0	6,103	0	0	24	0	63,6	43,2	0,4	0,36	-
07.11.2021	0,568	0	7,097	0	0	6,968	0	0	24	0	63,3	43,8	0,4	0,36	-
08.11.2021	0,624	0	8,128	0	0	7,979	0	0	24	0	63,3	44,6	0,4	0,36	-
09.11.2021	0,787	0	11,512	0	0	11,293	0	0	24	0	64,6	48	0,39	0,36	-
10.11.2021	0,647	0	9,516	0	0	9,349	0	0	24	0	61,9	45,4	0,39	0,36	-
11.11.2021	0,615	0	8,792	0	0	8,637	0	0	24	0	62	45	0,4	0,36	6
12.11.2021	0,637	0	10,201	0	0	10,028	0	0	24	0	60,9	45,8	0,39	0,36	-
13.11.2021	0,696	0	10,368	0	0	10,184	0	0	24	0	62,2	45,9	0,39	0,36	-
14.11.2021	0,663	0	9,906	0	0	9,734	0	0	24	0	61,5	45,3	0,39	0,36	-
15.11.2021	0,702	0	9,915	0	0	9,736	0	0	24	0	62,7	45,5	0,39	0,36	-
16.11.2021	0,676	0	9,927	0	0	9,75	0	0	24	0	62,2	45,7	0,39	0,36	-
17.11.2021	0,672	0	10,459	0	0	10,279	0	0	24	0	61,1	45,5	0,39	0,36	-
18.11.2021	0,626	0	9,771	0	0	9,604	0	0	24	0	60,8	45,2	0,39	0,36	-
19.11.2021	0,512	0	6,839	0	0	6,72	0	0	24	0	61,7	43,6	0,39	0,36	5
20.11.2021	0,534	0	6,962	0	0	6,839	0	0	24	0	62,1	43,5	0,39	0,36	-
Итого:	18,187	0	273,554	0	0	268,764	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,344														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2021	13,436	435,417	0	0	427,919	0	0	851	52
20.11.2021	31,623	708,973	0	0	696,684	0	0	1595	52

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.11.2021 17:01:53