

#14451#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)
Номер абонента 4609
Порядковый номер 8027
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17048345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2021 | 0,605 | 0 | 10,345 | 0 | 0 | 10,173 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 45,8 | 0,39 | 0,36 | 9 |
| 22.11.2021 | 0,81 | 0 | 15,038 | 0 | 0 | 14,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48 | 0,38 | 0,36 | 6 |
| 23.11.2021 | 0,716 | 0 | 10,743 | 0 | 0 | 10,549 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 46,6 | 0,39 | 0,36 | - |
| 24.11.2021 | 0,644 | 0 | 8,67 | 0 | 0 | 8,512 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 45,1 | 0,39 | 0,36 | - |
| 25.11.2021 | 0,701 | 0 | 8,611 | 0 | 0 | 8,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 44,7 | 0,39 | 0,36 | - |
| 26.11.2021 | 0,783 | 0 | 9,882 | 0 | 0 | 9,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 45,8 | 0,39 | 0,36 | - |
| 27.11.2021 | 0,813 | 0 | 11,189 | 0 | 0 | 10,974 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 47,2 | 0,39 | 0,36 | - |
| 28.11.2021 | 0,82 | 0 | 11,516 | 0 | 0 | 11,298 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 47,1 | 0,39 | 0,36 | - |
| 29.11.2021 | 0,872 | 0 | 11,953 | 0 | 0 | 11,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 47,8 | 0,39 | 0,36 | - |
| 30.11.2021 | 0,898 | 0 | 12,503 | 0 | 0 | 12,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 48,5 | 0,39 | 0,36 | - |
| 01.12.2021 | 0,908 | 0 | 12,941 | 0 | 0 | 12,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 49,7 | 0,39 | 0,36 | - |
| 02.12.2021 | 0,785 | 0 | 11,443 | 0 | 0 | 11,231 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 46,9 | 0,39 | 0,36 | - |
| 03.12.2021 | 0,896 | 0 | 13,87 | 0 | 0 | 13,607 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 48,6 | 0,4 | 0,37 | - |
| 04.12.2021 | 0,85 | 0 | 13,017 | 0 | 0 | 12,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 48,7 | 0,41 | 0,37 | - |
| 05.12.2021 | 0,879 | 0 | 13,723 | 0 | 0 | 13,461 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 49,1 | 0,4 | 0,37 | - |
| 06.12.2021 | 1,112 | 0 | 18,572 | 0 | 0 | 18,173 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 54,3 | 0,41 | 0,37 | - |
| 07.12.2021 | 1,312 | 0 | 20,43 | 0 | 0 | 19,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 59,1 | 0,42 | 0,37 | - |
| 08.12.2021 | 1,314 | 0 | 19,247 | 0 | 0 | 18,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 59,3 | 0,42 | 0,37 | - |
| 09.12.2021 | 1,127 | 0 | 16,793 | 0 | 0 | 16,393 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 56,7 | 0,41 | 0,37 | - |
| 10.12.2021 | 0,895 | 0 | 11,585 | 0 | 0 | 11,348 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 48,4 | 0,42 | 0,37 | - |
| 11.12.2021 | 0,884 | 0 | 11,941 | 0 | 0 | 11,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 48,7 | 0,42 | 0,37 | - |
| 12.12.2021 | 0,934 | 0 | 12,396 | 0 | 0 | 12,136 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 49,7 | 0,42 | 0,37 | - |
| 13.12.2021 | 0,893 | 0 | 11,662 | 0 | 0 | 11,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 48,7 | 0,42 | 0,37 | - |
| 14.12.2021 | 0,802 | 0 | 10,561 | 0 | 0 | 10,356 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,4 | 46,9 | 0,42 | 0,37 | - |
| 15.12.2021 | 0,728 | 0 | 9,142 | 0 | 0 | 8,966 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 45,5 | 0,42 | 0,37 | - |
| 16.12.2021 | 0,707 | 0 | 7,937 | 0 | 0 | 7,781 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 44,1 | 0,42 | 0,36 | - |
| 17.12.2021 | 0,788 | 0 | 9,934 | 0 | 0 | 9,743 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 45,7 | 0,42 | 0,36 | - |
| 18.12.2021 | 0,721 | 0 | 9,241 | 0 | 0 | 9,067 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 45,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| 19.12.2021 | 0,732 | 0 | 10,085 | 0 | 0 | 9,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 45,9 | 0,42 | 0,36 | - |
| 20.12.2021 | 0,924 | 0 | 13,069 | 0 | 0 | 12,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 48,9 | 0,42 | 0,37 | - |
| Итого: | 25,853 | 0 | 368,039 | 0 | 0 | 360,615 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,175 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|----------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2021 | 31,623 | 708,973 | 0 | 0 | 696,684 | 0 | 0 | 1595 | 52 |
| 20.12.2021 | 57,478 | 1077,011 | 0 | 0 | 1057,3 | 0 | 0 | 2315 | 52 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 21.12.2021 7:32:27 |