

# #14449#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Надежда, ГБУСО КО (Центр Надежда)  
Адрес потребителя Камская 2-2А, Калининград (спортзал)  
Номер абонента 4609  
Порядковый номер 8027  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17048345  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2021	1,085	0	14,279	0	0	13,947	0	0	24	0	72	53,5	0,42	0,37	-
22.12.2021	1,2	0	20,638	0	0	20,168	0	0	24	0	71,3	57,1	0,42	0,37	-
23.12.2021	0,983	0	13,606	0	0	13,318	0	0	24	0	68,4	50,7	0,42	0,37	-
24.12.2021	1,018	0	14,241	0	0	13,948	0	0	24	0	67,4	50	0,42	0,37	-
25.12.2021	1,1	0	20,248	0	0	19,844	0	0	24	0	66,3	53	0,41	0,37	-
26.12.2021	0,959	0	14,082	0	0	13,799	0	0	24	0	66,5	49,9	0,42	0,37	-
27.12.2021	1,315	0	21,201	0	0	20,725	0	0	24	0	70,6	55,5	0,42	0,37	-
28.12.2021	1,384	0	26,677	0	0	26,087	0	0	24	0	70,1	57,4	0,41	0,37	-
29.12.2021	1,154	0	18,201	0	0	17,831	0	0	24	0	67	51,6	0,41	0,37	-
30.12.2021	0,947	0	14,12	0	0	13,849	0	0	24	0	64,9	48,6	0,42	0,37	-
31.12.2021	0,788	0	9,809	0	0	9,624	0	0	24	0	64,2	44,6	0,43	0,37	-
01.01.2022	0,808	0	9,342	0	0	9,159	0	0	24	0	65,6	44,5	0,43	0,37	-
02.01.2022	0,736	0	9,293	0	0	9,12	0	0	24	0	63,9	44,6	0,43	0,37	-
03.01.2022	0,748	0	9,769	0	0	9,593	0	0	24	0	62,8	44,2	0,44	0,37	-
04.01.2022	0,74	0	8,736	0	0	8,572	0	0	24	0	64,2	43,6	0,44	0,37	-
05.01.2022	0,857	0	10,988	0	0	10,779	0	0	24	0	64,6	45,6	0,43	0,37	-
06.01.2022	0,996	0	17,464	0	0	17,149	0	0	24	0	62,8	48,9	0,42	0,37	-
07.01.2022	1,048	0	17,296	0	0	16,96	0	0	24	0	65,5	50,7	0,42	0,37	-
08.01.2022	0,965	0	14,378	0	0	14,105	0	0	24	0	64,6	48,2	0,43	0,37	-
09.01.2022	1,068	0	17,218	0	0	16,882	0	0	24	0	65,5	50,4	0,42	0,37	-
10.01.2022	1,122	0	15,854	0	0	15,514	0	0	24	0	68,8	51,6	0,43	0,37	-
11.01.2022	1,049	0	16,345	0	0	16,026	0	0	24	0	65,4	49,8	0,42	0,36	-
12.01.2022	1,035	0	16,436	0	0	16,117	0	0	24	0	65,3	50	0,42	0,36	-
13.01.2022	0,804	0	10,488	0	0	10,296	0	0	24	0	63,4	44,8	0,42	0,36	-
14.01.2022	0,746	0	9,413	0	0	9,241	0	0	24	0	63,1	43,9	0,43	0,36	-
15.01.2022	0,872	0	12,273	0	0	12,046	0	0	24	0	63,6	46,3	0,42	0,36	-
16.01.2022	0,911	0	13,445	0	0	13,195	0	0	24	0	64	47,5	0,42	0,36	-
17.01.2022	0,845	0	11,669	0	0	11,455	0	0	24	0	63,3	45,7	0,41	0,36	-
18.01.2022	0,882	0	12,906	0	0	12,669	0	0	24	0	63,5	46,9	0,41	0,35	-
19.01.2022	0,848	0	10,964	0	0	10,755	0	0	24	0	64,6	45,8	0,42	0,35	-
20.01.2022	0,941	0	13,047	0	0	12,795	0	0	24	0	65,2	47,6	0,42	0,36	-
Итого:	29,954	0	444,426	0	0	435,568	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,154														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2021	57,478	1077,011	0	0	1057,3	0	0	2315	52
20.01.2022	87,429	1521,438	0	0	1492,867	0	0	3059	52

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.01.2022 11:53:49