

#99369#

Отчёт по теплоснабжению за период с 10.10.2024 по 20.10.2024

Потребитель Государственная собственность, ГПКО  
Адрес потребителя Геологическая 1, Калининград  
Номер абонента 4602  
Порядковый номер 6942  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15026376  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.10.2024	7,767	0	92,88	0	0	90,904	0	0	24	0	68,6	48,3	0,41	0,23	-
12.10.2024	11,429	0	148,7	0	0	145,526	0	0	24	0	68,8	50	0,39	0,26	-
13.10.2024	11,266	0	147,685	0	0	144,497	0	0	24	0	69,2	50,6	0,39	0,26	-
14.10.2024	11,435	0	149,02	0	0	145,775	0	0	24	0	69,5	50,8	0,39	0,26	-
15.10.2024	11,276	0	150,09	0	0	146,853	0	0	24	0	69,2	50,9	0,4	0,26	-
16.10.2024	10,294	0	130,205	0	0	127,442	0	0	24	0	68,5	49,2	0,38	0,27	-
17.10.2024	9,131	0	94,32	0	0	92,293	0	0	24	0	68,9	45,3	0,36	0,31	-
18.10.2024	9,539	0	104,85	0	0	102,619	0	0	24	0	68,6	46,4	0,36	0,29	-
19.10.2024	9,954	0	114,505	0	0	112,023	0	0	24	0	69,3	48,1	0,37	0,29	-
20.10.2024	9,859	0	113,77	0	0	111,306	0	0	24	0	69,2	48,1	0,37	0,29	-
Итого:	101,95	0	1246,025	0	0	1219,238	0	0	240	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,35														

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
10.10.2024	0,001	0,25	0	0	0,25	0	0	3201	166
20.10.2024	101,951	1246,275	0	0	1219,489	0	0	3441	166

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2024 15:22:06