

#129214#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 19.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
9 Апреля, 60, Калининград, Учебно-лабораторный корпус №13
3770

Заводской номер счётчика 24216941	Показания прибора, ГДж 19.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	266,84	262,014	4.826	1.153

Подпись исполнителя



#128927#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 19.05.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 10065
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 24216941
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,162	0	7,687	7,774	0	7,571	7,677	0	24	0	56,9	51,8	0,39	0,31
22.04.2025	-	0,169	0	7,365	7,456	0	7,254	7,363	0	24	0	57,2	51,6	0,39	0,32
23.04.2025	-	0,175	0	7,451	7,54	0	7,339	7,447	0	24	0	57,1	51,4	0,39	0,32
24.04.2025	-	0,168	0	7,492	7,582	0	7,379	7,487	0	24	0	57,1	51,7	0,39	0,32
25.04.2025	-	0,191	0	7,66	7,751	0	7,545	7,656	0	24	0	57,1	51,1	0,38	0,32
26.04.2025	-	0,154	0	7,821	7,915	0	7,704	7,814	0	24	0	57	52,2	0,38	0,32
27.04.2025	-	0,142	0	7,496	7,591	0	7,382	7,493	0	24	0	57	52,5	0,38	0,32
28.04.2025	-	0,171	0	7,005	7,1	0	6,899	7,013	0	24	0	57,3	51,4	0,38	0,32
29.04.2025	-	0,167	0	7,205	7,299	0	7,096	7,209	0	24	0	57,2	51,6	0,38	0,31
30.04.2025	-	0,174	0	6,924	7,019	0	6,818	6,933	0	24	0	57,4	51,3	0,38	0,32
01.05.2025	-	0,142	0	6,971	7,07	0	6,865	6,98	0	24	0	57,3	52,3	0,38	0,32
02.05.2025	-	0,157	0	6,785	6,879	0	6,681	6,793	0	24	0	57,4	51,8	0,38	0,32
03.05.2025	-	0,132	0	6,504	6,589	0	6,406	6,505	0	24	0	57	52,1	0,37	0,31
04.05.2025	-	0,145	0	6,838	6,919	0	6,733	6,831	0	21	3	57,5	52,4	0,38	0,32
05.05.2025	-	0,174	0	6,826	6,891	0	6,722	6,805	0	24	0	57,6	51,4	0,38	0,31
06.05.2025	-	0,175	0	6,373	6,414	0	6,276	6,336	0	24	0	57,7	51,1	0,38	0,32
07.05.2025	-	0,173	0	6,432	6,456	0	6,333	6,377	0	24	0	57,8	51,3	0,37	0,3
08.05.2025	-	0,147	0	7,098	7,118	0	6,99	7,028	0	24	0	57,3	52,3	0,4	0,32
09.05.2025	-	0,145	0	7,005	7,034	0	6,898	6,945	0	24	0	57,3	52,3	0,4	0,32
10.05.2025	-	0,15	0	6,257	6,291	0	6,16	6,211	0	24	0	57,8	52	0,4	0,32
11.05.2025	-	0,146	0	5,677	5,715	0	5,588	5,642	0	24	0	58,3	52,1	0,4	0,32
12.05.2025	-	0,183	0	5,656	5,687	0	5,567	5,619	0	24	0	58,4	50,5	0,4	0,32
13.05.2025	-	0,178	0	6,21	6,24	0	6,113	6,164	0	24	0	58	51	0,4	0,32
14.05.2025	-	0,185	0	6,091	6,122	0	5,996	6,049	0	24	0	58	50,7	0,39	0,31
15.05.2025	-	0,195	0	6,316	6,35	0	6,218	6,274	0	24	0	57,9	50,5	0,39	0,32
16.05.2025	-	0,232	0	5,692	5,723	0	5,602	5,66	0	24	0	58,6	48,7	0,38	0,32
17.05.2025	-	0,153	0	6,087	6,128	0	5,992	6,051	0	24	0	58	51,9	0,4	0,33
18.05.2025	-	0,146	0	6,963	7,006	0	6,856	6,916	0	24	0	57,4	52,3	0,4	0,33
19.05.2025	-	0,194	0	6,189	6,231	0	6,094	6,157	0	24	0	58	50,5	0,4	0,32
Итого:	-	4,825	0	196,076	197,89	0	193,077	195,435	0	693	3	57,54	51,51	0,39	0,32

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 693 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	262,014	2800,361	2766,263	0	2735,423	2735,186	0	1832	2
19.05.2025	266,84	2996,438	2964,151	0	2928,502	2930,623	0	2525	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения