

#132937#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
9 Апреля, 60, Калининград, Учебно-лабораторный корпус №13
3770

Заводской номер счётчика 24216941	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	272,026	267,035	4.991	1.192

с 20.05.25

1.239 Гк

Подпись исполнителя



#132936#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3770
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 24216941
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,176	0	6,876	6,931	0	6,771	6,846	0	24	0	57,5	51,3	0,4	0,32
22.05.2025	-	0,181	0	6,864	6,919	0	6,759	6,835	0	24	0	57,5	51,1	0,4	0,32
23.05.2025	-	0,209	0	7,005	7,062	0	6,898	6,978	0	24	0	57,5	50,3	0,4	0,32
24.05.2025	-	0,15	0	6,864	6,935	0	6,76	6,847	0	24	0	57,4	52,2	0,4	0,32
25.05.2025	-	0,142	0	6,63	6,724	0	6,529	6,638	0	24	0	57,5	52,3	0,4	0,32
26.05.2025	-	0,18	0	6,751	6,844	0	6,647	6,76	0	24	0	57,5	51,1	0,4	0,32
27.05.2025	-	0,19	0	6,719	6,815	0	6,616	6,734	0	24	0	57,5	50,7	0,4	0,31
28.05.2025	-	0,174	0	6,701	6,804	0	6,598	6,72	0	24	0	57,5	51,2	0,4	0,31
29.05.2025	-	0,168	0	6,635	6,739	0	6,533	6,656	0	24	0	57,5	51,4	0,4	0,31
30.05.2025	-	0,191	0	6,679	6,782	0	6,576	6,701	0	24	0	57,6	50,6	0,4	0,32
31.05.2025	-	0,149	0	6,651	6,759	0	6,55	6,673	0	24	0	57,5	52,1	0,4	0,32
01.06.2025	-	0,14	0	6,595	6,702	0	6,494	6,617	0	24	0	57,6	52,4	0,4	0,32
02.06.2025	-	0,156	0	6,653	6,758	0	6,551	6,673	0	24	0	57,6	51,9	0,4	0,32
03.06.2025	-	0,16	0	6,686	6,794	0	6,584	6,71	0	24	0	57,5	51,7	0,4	0,32
04.06.2025	-	0,157	0	6,604	6,712	0	6,503	6,628	0	24	0	57,5	51,8	0,4	0,32
05.06.2025	-	0,162	0	6,59	6,695	0	6,49	6,612	0	24	0	57,5	51,6	0,41	0,32
06.06.2025	-	0,162	0	6,622	6,727	0	6,52	6,643	0	24	0	57,5	51,6	0,4	0,32
07.06.2025	-	0,139	0	6,517	6,626	0	6,417	6,541	0	24	0	57,5	52,4	0,41	0,32
08.06.2025	-	0,138	0	6,498	6,608	0	6,399	6,523	0	24	0	57,5	52,4	0,4	0,32
09.06.2025	-	0,166	0	6,737	6,843	0	6,635	6,759	0	24	0	57,4	51,5	0,4	0,32
10.06.2025	-	0,167	0	6,71	6,817	0	6,607	6,732	0	24	0	57,5	51,5	0,4	0,32
11.06.2025	-	0,164	0	6,68	6,791	0	6,578	6,707	0	24	0	57,4	51,5	0,41	0,32
12.06.2025	-	0,135	0	6,548	6,665	0	6,448	6,58	0	24	0	57,3	52,3	0,4	0,32
13.06.2025	-	0,139	0	6,541	6,658	0	6,44	6,573	0	24	0	57,5	52,3	0,4	0,32
14.06.2025	-	0,143	0	6,668	6,799	0	6,566	6,713	0	24	0	57,4	52,2	0,4	0,32
15.06.2025	-	0,134	0	6,439	6,595	0	6,34	6,51	0	24	0	57,5	52,4	0,4	0,32
16.06.2025	-	0,178	0	6,399	6,566	0	6,301	6,487	0	24	0	57,7	50,9	0,4	0,32
17.06.2025	-	0,156	0	6,508	6,636	0	6,408	6,554	0	24	0	57,5	51,7	0,4	0,32
18.06.2025	-	0,164	0	6,553	6,65	0	6,453	6,569	0	24	0	57,4	51,4	0,4	0,32
19.06.2025	-	0,169	0	6,782	6,885	0	6,679	6,8	0	24	0	57,4	51,3	0,38	0,31
20.06.2025	-	0,152	0	6,394	6,488	0	6,296	6,407	0	24	0	57,6	51,8	0,4	0,31
Итого:	-	4,991	0	206,099	209,329	0	202,946	206,726	0	744	0	57,49	51,64	0,4	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	267,035	3002,723	2970,485	0	2934,688	2936,881	0	2549	5
20.06.2025	272,026	3208,821	3179,811	0	3137,637	3143,607	0	3293	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения