

#93858#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
9 Апреля, 60, Калининград, Учебно-лабораторный корпус №13  
3770

Заводской номер счётчика 1551508	Показания прибора, Гкал 20.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	164,151	164,151	0

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#93857#

Отчёт за период с 20.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 3770  
 Порядковый номер 5319  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1551508  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.09.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	52,3	9	5,1
22.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	52,1	9	5,1
23.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,5	51,8	9	5,1
24.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	52,5	9	5,1
25.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	52,5	9	5,1
26.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	51,9	9	5,1
27.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,5	51,8	9	5,1
28.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	52	9	5,1
29.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	51,8	9	5,1
30.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,5	52	9	5,1
31.08.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,5	52,4	9	5,1
01.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	52,6	9	5,1
02.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,3	51,6	9	5,1
03.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	51,6	9	5,1
04.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,6	51,6	9	5,1
05.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	51,8	9	5,1
06.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	51,6	9	5,1
07.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,5	52,4	9	5,1
08.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,3	52,6	9	5,1
09.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	51,3	9	5,1
10.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	51,8	9	5,1
11.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	52	9	5,1
12.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	52	9	5,1
13.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	51,7	9	5,1
14.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,3	52,4	9	5,1
15.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,3	52,6	9	5,1
16.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,4	52	9	5,1
17.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,6	51,6	9	5,1
18.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,5	51,7	9	5,1
19.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,5	51,3	9	5,1
20.09.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,5	51,6	9	5,1
Итого:	-	0	0	0	0	0	744	744	-	-	57,43	51,96	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтн, ч
20.08.2024	164,151	7916,501	7731,684	7739,221	7642,636	9851,25	0
20.09.2024	164,151	7916,501	7731,684	7739,221	7642,636	10595,25	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_