

#25701#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2020 по 20.01.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя 9 Апреля, 60, Калининград, Учебно-лабораторный корпус №13
Номер абонента 3770
Порядковый номер 5319
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551508
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|---------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2020 | 0,97 | 49,759 | 49,425 | 48,642 | 48,822 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 51,2 | 9 | 5,1 | 2,8 |
| 22.12.2020 | 0,965 | 48,911 | 48,59 | 47,809 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 51,1 | 9 | 5,1 | 3,1 |
| 23.12.2020 | 0,877 | 43,297 | 43,035 | 42,365 | 42,558 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 48,8 | 9 | 5,1 | 5,2 |
| 24.12.2020 | 0,964 | 48,934 | 48,63 | 47,827 | 48,035 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 51,3 | 9 | 5,1 | 2,5 |
| 25.12.2020 | 0,976 | 47,062 | 46,756 | 45,965 | 46,181 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 51,4 | 9 | 5,1 | 2,6 |
| 26.12.2020 | 1,035 | 47,762 | 47,387 | 46,578 | 46,769 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 53 | 9 | 5,1 | 1,5 |
| 27.12.2020 | 1,129 | 52,342 | 51,877 | 50,975 | 51,143 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 55,2 | 9 | 5,1 | -0,5 |
| 28.12.2020 | 1,057 | 50,24 | 49,832 | 48,996 | 49,168 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 53,5 | 9 | 5,1 | 2,2 |
| 29.12.2020 | 0,905 | 46,666 | 46,388 | 45,672 | 45,863 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 49,3 | 9 | 5,1 | 4,7 |
| 30.12.2020 | 0,985 | 50,954 | 50,602 | 49,801 | 49,974 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 51,7 | 9 | 5,1 | 1,6 |
| 31.12.2020 | 1,038 | 46,707 | 46,272 | 45,528 | 45,665 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 53,1 | 9 | 5,1 | 0,4 |
| 01.01.2021 | 1,168 | 59,246 | 58,734 | 57,708 | 57,855 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77 | 56,9 | 9 | 5,1 | -2,4 |
| 02.01.2021 | 1,074 | 49,704 | 49,234 | 48,44 | 48,565 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 54,1 | 9 | 5,1 | -0,2 |
| 03.01.2021 | 1,118 | 52,65 | 52,174 | 51,295 | 51,444 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 55 | 9 | 5,1 | -0,9 |
| 04.01.2021 | 1,135 | 51,927 | 51,422 | 50,56 | 50,694 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 55,3 | 9 | 5,1 | -0,5 |
| 05.01.2021 | 1,092 | 49,775 | 49,301 | 48,498 | 48,632 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 54,1 | 9 | 5,1 | 0,4 |
| 06.01.2021 | 1,078 | 50,493 | 50,062 | 49,227 | 49,39 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 53,8 | 9 | 5,1 | 0,2 |
| 07.01.2021 | 1,05 | 47,578 | 47,152 | 46,384 | 46,535 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 53,1 | 9 | 5,1 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 1,041 | 46,682 | 46,27 | 45,516 | 45,674 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 52,6 | 9 | 5,1 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 1,094 | 49,399 | 48,94 | 48,126 | 48,276 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 54,1 | 9 | 5,1 | -1 |
| 10.01.2021 | 1,091 | 45,466 | 45,001 | 44,25 | 44,398 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 53,8 | 9 | 5,1 | -0,6 |
| 11.01.2021 | 1,09 | 48,376 | 47,917 | 47,138 | 47,282 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 53,4 | 9 | 5,1 | 0,3 |
| 12.01.2021 | 1,11 | 53,006 | 52,536 | 51,671 | 51,816 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 54,4 | 9 | 5,1 | 0,1 |
| 13.01.2021 | 1,07 | 49,289 | 48,848 | 48,055 | 48,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 53,3 | 9 | 5,1 | 0,2 |
| 14.01.2021 | 1,183 | 55,626 | 55,172 | 54,149 | 54,363 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78 | 56,3 | 9 | 5,1 | -2,7 |
| 15.01.2021 | 1,341 | 64,39 | 63,707 | 62,53 | 62,636 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,8 | 60,5 | 9 | 5,1 | -6 |
| 16.01.2021 | 1,464 | 75,981 | 75,121 | 73,668 | 73,694 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84,2 | 64,5 | 9 | 5,1 | -8,2 |
| 17.01.2021 | 1,706 | 88,93 | 87,698 | 85,959 | 85,811 | 24 | 24 | 0 | 0 | 88,8 | 69,1 | 9 | 5,1 | -15,6 |
| 18.01.2021 | 1,552 | 68,194 | 67,079 | 65,93 | 65,784 | 24 | 24 | 0 | 0 | 88,5 | 65,1 | 9 | 5,1 | -7,6 |
| 19.01.2021 | 1,599 | 74,807 | 73,609 | 72,335 | 72,139 | 24 | 24 | 0 | 0 | 88,3 | 66,3 | 9 | 5,1 | -9,6 |
| 20.01.2021 | 1,29 | 61,906 | 61,009 | 60,161 | 60,02 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 59,2 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 35,247 | 1676,059 | 1659,78 | 1631,758 | 1635,389 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 35,247 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.12.2020 | 191,211 | 9551,583 | 9400,461 | 9346,459 | 9296,24 | 9057,05 | 0,51 |
| 20.01.2021 | 226,455 | 11227,643 | 11060,24 | 10978,217 | 10931,626 | 9801,05 | 0,51 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2021 10:23:30