

# #23266#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Соммера 23, Калининград, Учебно-воспитательный корпус №1 (общежитие)  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 1142  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32571  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
20.01.2021	2,723	100,92	101,98	24	0	81,6	58,2	-0,7
21.01.2021	2,282	86,37	87,4	24	0	73,9	50,9	4
22.01.2021	2,206	75,72	76,54	24	0	74,4	48,4	4,3
23.01.2021	2,301	88,4	89,51	24	0	75,2	52,6	2,1
24.01.2021	2,324	88,26	89,1	24	0	75,4	52,9	2
25.01.2021	2,379	100,68	101,93	24	0	75,7	55,3	1,4
26.01.2021	2,418	90,99	92,02	24	0	77,4	54,5	1,5
27.01.2021	2,493	96,62	97,8	24	0	77,5	55,3	1,5
28.01.2021	2,543	109,52	110,87	24	0	77,2	57,4	-0,9
29.01.2021	2,778	114,04	115,35	24	0	82,5	61,2	-4,4
30.01.2021	2,64	93,54	94,59	24	0	82,1	57,9	-0,2
31.01.2021	2,592	95,23	96,31	24	0	81,2	57,9	0
01.02.2021	2,8	110,38	111,52	24	0	81,8	59,8	-3,1
02.02.2021	2,735	102,24	103,4	24	0	83,2	59,8	-3,2
03.02.2021	2,683	84,65	85,62	24	0	82,4	55,1	-0,6
04.02.2021	2,833	106,64	107,9	24	0	84,5	61,5	-4,4
05.02.2021	2,773	92,71	93,85	24	0	87,1	60,6	-4,4
06.02.2021	3,108	113,17	114,25	24	0	89,9	66	-12,8
07.02.2021	3,308	118,55	119,81	24	0	90,8	66,9	-14,3
08.02.2021	3,4	118,15	119,46	24	0	91,1	66,5	-11,3
09.02.2021	3,356	116,66	117,77	24	0	91	66,2	-9
10.02.2021	3,433	118,78	120,09	24	0	91,3	66,5	-14
11.02.2021	3,442	118,02	119,4	24	0	91,2	66,2	-11,1
12.02.2021	3,373	117,33	118,71	24	0	90,3	65,4	-9,6
13.02.2021	2,907	97,56	98,8	24	0	84,4	57,4	-0,1
14.02.2021	2,78	79,31	80,32	24	0	83,2	53,2	0,6
15.02.2021	2,741	78,21	79,08	24	0	85,2	55,3	-1,7
16.02.2021	2,949	95,64	96,64	24	0	85,1	58,2	-3,5
17.02.2021	3,101	113,95	115,04	24	0	85,1	60,8	-7,1
18.02.2021	3,355	128,49	130,42	24	0	87,6	65	-10,8
19.02.2021	3,026	106,55	107,7	24	0	85,5	60,4	-5,1
20.02.2021	2,552	77,67	78,55	24	0	79,1	50,7	-
Итого:	90,334	3234,95	3271,73	768	0	0	0	0
Гкал	77,687							

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
19.01.2021	9808,547	359600,03	357164,65	131373,7
20.02.2021	9898,881	362834,98	360436,38	132141,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2021 8:01:15