

#23269#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Соммера 23, Калининград, Учебно-воспитательный корпус №1 (общежитие)
Номер абонента 3770
Порядковый номер 1142
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32571
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.01.2023	2,986	142,56	141,99	24	0	78,7	60,7	-0,5
22.01.2023	3,237	142,76	141,77	24	0	78,8	59,3	-0,7
23.01.2023	3,151	143,09	142,29	24	0	78,9	60	-1
24.01.2023	3,199	141,91	141,05	24	0	79,3	60	-1,5
25.01.2023	3,193	137,95	137,27	24	0	79,6	59,7	-1,9
26.01.2023	3,295	139,44	138,42	24	0	79,3	59,1	-1,7
27.01.2023	3,15	139,1	137,73	24	0	78,9	59,4	-0,5
28.01.2023	3,258	138,68	137,56	24	0	78,7	58,6	-0,9
29.01.2023	3,316	141,54	140,23	24	0	78,7	58,7	0,4
30.01.2023	3,181	138,69	137,69	24	0	77	57,4	2
31.01.2023	3,018	138,02	137,01	24	0	74,2	55,5	3,1
01.02.2023	3,049	139,26	138,41	24	0	73,9	55,1	3
02.02.2023	3,087	135,75	134,81	24	0	74,8	55,3	1,6
03.02.2023	3,026	130,24	129,14	24	0	77	57	-0,5
04.02.2023	3,136	126,18	125,54	24	0	79,1	57,8	-1,1
05.02.2023	3,384	133,05	132,37	24	0	79,7	58	-2,2
06.02.2023	3,274	134,04	132,92	24	0	78,9	57,9	-0,5
07.02.2023	3,004	129,88	128,89	24	0	77	57,2	1,4
08.02.2023	3,115	131,16	130,34	24	0	76,9	56,5	0,3
09.02.2023	3,125	129,47	128,58	24	128	77,5	56,8	-0,8
10.02.2023	3,014	128,66	127,77	24	0	75,2	55,1	1,9
11.02.2023	2,917	128,05	127,3	24	128	73,8	54,2	3,4
12.02.2023	3,031	126,15	124,99	24	0	73,8	53,4	0,4
13.02.2023	3,004	129,64	128,76	24	0	72,9	53,1	4,9
14.02.2023	1,058	53,09	52,68	24	0	40,8	39,1	3,3
15.02.2023	3,239	155,95	154,64	24	128	73,5	55,7	2,9
16.02.2023	3,062	150,26	149,17	24	0	73,7	56,1	2,2
17.02.2023	2,804	138,44	137,34	24	0	71,1	53,6	4,5
18.02.2023	2,682	128,51	127,49	24	0	69,5	51,9	5,6
19.02.2023	2,917	132,23	131,07	24	0	71,9	53	3,1
20.02.2023	2,919	130,85	130,01	24	0	71,9	52,8	2,8
Итого:	93,831	4134,6	4105,23	744	0	0	0	0
Гкал	80,694							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.01.2023	11105,302	423882,59	421272,34	148451,72
20.02.2023	11199,133	428017,19	425377,57	149195,71

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2023 7:48:36