

#23263#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Соммера 23, Калининград, Учебно-воспитательный корпус №1 (общежитие)
Номер абонента 3770
Порядковый номер 1142
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32571
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.06.2021	0,516	19,29	19,41	24	0	65,4	44,1	-
22.06.2021	0,567	20,18	20,32	24	0	65,5	42,9	-
23.06.2021	0,492	18,96	19,09	24	0	64,8	44,4	-
24.06.2021	0,576	19,88	20,03	24	0	65,7	42,8	-
25.06.2021	0,539	19,17	19,32	23,99	128	65,7	43,3	-
26.06.2021	0,509	18,75	18,88	24	0	65,4	43,9	-
27.06.2021	0,538	19,2	19,35	24	0	65,6	43,5	-
28.06.2021	0,483	18,19	18,38	24	0	65,2	44,2	-
29.06.2021	0,49	18,15	18,33	24	0	65,4	44	-
30.06.2021	0,461	45,49	46,14	24	0	61,6	46,8	-
01.07.2021	0,485	17,66	17,91	24	0	66	44,2	-
02.07.2021	0,51	18,21	18,44	24	0	66,1	43,8	-
03.07.2021	0,491	18,27	18,45	24	0	65,8	44,4	-
04.07.2021	0,496	18,7	18,88	24	0	65,5	44,5	-
05.07.2021	0,482	18,22	18,44	24	0	65,8	44,7	-
06.07.2021	0,496	19,11	19,34	24	0	65,5	44,7	-
07.07.2021	0,486	19,06	19,27	24	0	65,4	45,2	-
08.07.2021	0,449	18,23	18,42	24	0	65,2	45,9	-
09.07.2021	0,464	18,95	19,16	24	0	65	45,5	-
10.07.2021	0,45	18,6	18,77	24	0	65,1	45,8	-
11.07.2021	0,463	19,34	19,54	24	0	64,6	45,8	-
12.07.2021	0,485	18,99	19,2	24	0	65,5	45,3	-
13.07.2021	0,432	18,14	18,35	24	0	65,2	46	-
Итого:	11,36	458,74	463,42	551,99	0	0	0	0
Гкал	9,77							

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 551,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.06.2021	10093,742	370170,35	367863,26	135017,34
13.07.2021	10105,102	370629,09	368326,68	135569,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:39:01