

# #23258#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Соммера 23, Калининград, Учебно-воспитательный корпус №1 (общежитие)  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 1142  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32571  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.06.2023 | 0,866     | 23,71  | 24,22  | 24       | 0      | 68,4   | 39     | -           |
| 22.06.2023 | 0,741     | 21     | 21,55  | 24       | 0      | 68,2   | 39,4   | -           |
| 23.06.2023 | 0,777     | 21,93  | 22,46  | 24       | 0      | 68,5   | 39,5   | -           |
| 24.06.2023 | 0,822     | 24,07  | 24,57  | 24       | 0      | 68,6   | 40,5   | -           |
| 25.06.2023 | 0,874     | 25,89  | 26,33  | 24       | 0      | 68,4   | 41,5   | -           |
| 26.06.2023 | 0,741     | 20,61  | 21,19  | 24       | 0      | 68,3   | 39     | -           |
| 27.06.2023 | 0,7       | 20,41  | 20,99  | 24       | 0      | 68,3   | 40,3   | -           |
| 28.06.2023 | 0,73      | 23,77  | 24,27  | 24       | 0      | 67,7   | 40,2   | -           |
| 29.06.2023 | 0,671     | 28,58  | 29,08  | 24       | 0      | 66,2   | 42,4   | -           |
| 30.06.2023 | 0,724     | 20,16  | 20,73  | 24       | 0      | 68,3   | 39,4   | -           |
| 01.07.2023 | 0,685     | 20,26  | 20,84  | 24       | 0      | 68,4   | 40,8   | -           |
| 02.07.2023 | 0,706     | 21,34  | 21,87  | 24       | 0      | 68,3   | 41,3   | -           |
| 03.07.2023 | 0,758     | 21,06  | 21,65  | 24       | 0      | 68,1   | 39,7   | -           |
| 04.07.2023 | 0,685     | 19,17  | 19,78  | 23,99    | 128    | 68     | 39,9   | -           |
| 05.07.2023 | 0,598     | 18,16  | 18,78  | 24       | 0      | 67,9   | 41,1   | -           |
| 06.07.2023 | 0,583     | 17,61  | 18,24  | 24       | 0      | 68,1   | 41,2   | -           |
| 07.07.2023 | 0,604     | 18,83  | 19,41  | 24       | 0      | 67,7   | 41,6   | -           |
| 08.07.2023 | 0,558     | 15,43  | 15,99  | 24       | 0      | 67,3   | 39,8   | -           |
| 09.07.2023 | 0,605     | 20,25  | 20,76  | 24       | 0      | 68,3   | 43,8   | -           |
| 10.07.2023 | 0,569     | 17,48  | 18,04  | 24       | 0      | 68,4   | 41,5   | -           |
| 11.07.2023 | 0,561     | 17,28  | 17,87  | 24       | 0      | 67,6   | 41,2   | -           |
| 12.07.2023 | 0,53      | 16,88  | 17,49  | 24       | 0      | 68     | 42,2   | -           |
| 13.07.2023 | 0,497     | 21,36  | 21,94  | 24       | 0      | 66,5   | 43,7   | -           |
| 14.07.2023 | 0,523     | 17,15  | 17,75  | 24       | 0      | 67,9   | 42,7   | -           |
| 15.07.2023 | 0,546     | 17,37  | 17,94  | 24       | 0      | 67,7   | 42,5   | -           |
| 16.07.2023 | 0,531     | 18,55  | 19,08  | 24       | 0      | 67,8   | 43,8   | -           |
| 17.07.2023 | 0,475     | 16,15  | 16,74  | 24       | 0      | 67,7   | 43,2   | -           |
| 18.07.2023 | 0,463     | 16,58  | 17,14  | 24       | 0      | 67,7   | 43,8   | -           |
| 19.07.2023 | 0,421     | 14,22  | 14,86  | 24       | 0      | 67,4   | 42,4   | -           |
| 20.07.2023 | 0,396     | 15,84  | 16,47  | 24       | 0      | 67,6   | 45,6   | -           |
| Итого:     | 18,94     | 591,1  | 608,03 | 719,99   | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 16,288    |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,99

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.06.2023 | 11426,672 | 436657,64 | 433992,02 | 152075,69 |
| 20.07.2023 | 11445,612 | 437248,74 | 434600,05 | 152795,68 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 24.07.2023 8:40:24        |