

# #35736#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО  
Адрес потребителя Соммера 23, Калининград, Учебно-воспитательный корпус №1 (общежитие)  
Номер абонента 3770  
Порядковый номер 1142  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 32571  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.08.2023 | 0,27      | 14,58  | 15,18  | 24       | 0      | 69     | 51,1   | -           |
| 22.08.2023 | 0,316     | 18,1   | 18,62  | 24       | 0      | 69,7   | 52,7   | -           |
| 23.08.2023 | 0,315     | 15,21  | 15,81  | 24       | 0      | 68,7   | 49,6   | -           |
| 24.08.2023 | 0,369     | 17,66  | 18,32  | 24       | 0      | 68,2   | 50,1   | -           |
| 25.08.2023 | 0,317     | 13,93  | 14,69  | 24       | 0      | 67,5   | 47,7   | -           |
| 26.08.2023 | 0,37      | 16,71  | 17,34  | 24       | 0      | 68,1   | 48,4   | -           |
| 27.08.2023 | 0,314     | 16,07  | 16,66  | 24       | 0      | 68,3   | 50     | -           |
| 28.08.2023 | 0,383     | 15,06  | 15,82  | 24       | 0      | 67,1   | 45,9   | -           |
| 29.08.2023 | 0,373     | 12,02  | 12,76  | 24       | 0      | 67,4   | 44,1   | -           |
| 30.08.2023 | 0,442     | 17,31  | 18     | 24       | 0      | 67     | 45,9   | -           |
| 31.08.2023 | 0,474     | 18,1   | 18,78  | 24       | 0      | 67,9   | 45,6   | -           |
| 01.09.2023 | 0,501     | 18,09  | 18,72  | 24       | 0      | 68,2   | 45     | -           |
| 02.09.2023 | 0,472     | 17,49  | 18,06  | 24       | 0      | 67,8   | 45,4   | -           |
| 03.09.2023 | 0,611     | 22,18  | 22,72  | 24       | 0      | 68,2   | 46     | -           |
| 04.09.2023 | 0,624     | 19,74  | 20,33  | 24       | 0      | 68,1   | 43,7   | -           |
| 05.09.2023 | 0,64      | 20,83  | 21,39  | 24       | 0      | 68,3   | 43,7   | -           |
| 06.09.2023 | 0,68      | 21,38  | 21,94  | 24       | 0      | 68,5   | 43,2   | -           |
| 07.09.2023 | 0,681     | 21,51  | 22,09  | 24       | 0      | 68,4   | 43,2   | -           |
| 08.09.2023 | 0,606     | 19,97  | 20,56  | 24       | 0      | 68,3   | 43,9   | -           |
| 09.09.2023 | 0,642     | 20,93  | 21,44  | 24       | 0      | 68,3   | 43,9   | -           |
| 10.09.2023 | 0,71      | 23,21  | 23,73  | 24       | 0      | 68,3   | 44     | -           |
| 11.09.2023 | 0,633     | 20     | 20,61  | 24       | 0      | 68,3   | 43,2   | -           |
| 12.09.2023 | 0,662     | 23,14  | 23,68  | 24       | 0      | 67,7   | 44     | -           |
| 13.09.2023 | 0,715     | 21,8   | 22,36  | 24       | 0      | 68,5   | 43     | -           |
| 14.09.2023 | 0,573     | 18,61  | 19,21  | 24       | 0      | 68,2   | 42,8   | -           |
| 15.09.2023 | 0,679     | 21,14  | 21,64  | 24       | 0      | 68,2   | 42,3   | -           |
| 16.09.2023 | 0,722     | 21,58  | 22,09  | 24       | 0      | 68,3   | 41,6   | -           |
| 17.09.2023 | 0,736     | 22,44  | 22,94  | 24       | 0      | 68,4   | 42     | -           |
| 18.09.2023 | 0,745     | 21,74  | 22,33  | 24       | 0      | 68,3   | 41,3   | -           |
| 19.09.2023 | 0,739     | 22,09  | 22,67  | 24       | 0      | 68,3   | 41,8   | -           |
| 20.09.2023 | 0,749     | 21,37  | 21,97  | 24       | 0      | 68,2   | 40,6   | -           |
| Итого:     | 17,063    | 593,99 | 612,46 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 14,674    |        |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.08.2023 | 11453,456 | 437620,81 | 434988,06 | 153539,67 |
| 20.09.2023 | 11470,519 | 438214,8  | 435600,52 | 154283,67 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 21.09.2023 16:05:08       |