

#112930#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель БФУ им. Имануила Канта, ФГАОУ ВПО
Адрес потребителя Соммера 23, Калининград, Учебно-воспитательный корпус №1 (общежитие)
Номер абонента 3770
Порядковый номер 1142
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32571
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
20.12.2024	2,742	132,37	131,37	23,99	128	71,1	53,4	-
21.12.2024	2,658	134,36	133,32	24	0	71,7	54,8	-
22.12.2024	2,671	118,99	118,12	24	0	71,2	52,3	-
23.12.2024	2,551	112,79	112,1	24	0	71,7	52,6	-
24.12.2024	2,893	135,93	134,86	24	0	74,9	56,4	-
25.12.2024	2,712	123,04	122,38	24	0	73,8	55	-
26.12.2024	2,582	123,67	122,61	24	0	71,4	53,5	-
27.12.2024	2,415	106,52	105,86	24	0	71,2	52	-
28.12.2024	2,459	114,6	113,86	24	0	71,1	53	-
29.12.2024	2,451	124,72	123,81	24	0	71,2	54,4	-
30.12.2024	2,276	111,29	110,44	24	0	71,2	53,7	-
31.12.2024	2,225	110,58	109,85	24	0	71,2	54,1	-
01.01.2025	2,054	109,98	109,24	24	0	71,1	54,8	-
02.01.2025	2,334	130,55	129,52	24	0	73,3	57,5	-
03.01.2025	2,678	147,77	146,53	24	0	77,8	62,2	-
04.01.2025	2,723	142,99	141,68	24	0	79,2	62,8	-
05.01.2025	2,714	139,57	138,5	24	0	79,9	63,2	-
06.01.2025	2,595	137,64	136,54	24	0	78	61,7	-
07.01.2025	2,115	104,7	103,97	24	0	71,1	53,8	-
08.01.2025	2,595	137,17	136,09	24	0	73,2	57	-
09.01.2025	2,711	150,17	148,91	24	0	75,4	59,8	-
10.01.2025	2,61	132,27	131,29	24	0	74,8	57,7	-
11.01.2025	2,706	150,42	149,04	24	0	76,8	61,4	-
12.01.2025	2,914	149,93	148,61	24	0	77,4	60,8	-
13.01.2025	3,055	144,7	143,63	24	0	78	59,8	-
14.01.2025	2,941	145,7	144,48	24	0	76,7	59,5	-
15.01.2025	2,496	118,05	117,4	24	0	71,8	53,7	-
16.01.2025	2,67	131,13	129,82	24	0	71,9	54,4	-
17.01.2025	2,533	118,92	118,14	24	0	71,2	53,1	-
18.01.2025	2,471	126,78	125,84	24	128	71,8	55,1	-
19.01.2025	2,728	124,21	123,36	24	0	71,9	53,2	-
20.01.2025	2,883	124,09	123,35	24	0	75,5	55,5	-
Итого:	83,161	4115,6	4084,52	767,99	0	0	0	0
Гкал	71,518							

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 767,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
19.12.2024	12302,112	474448,46	471609,73	165225,89
20.01.2025	12385,273	478564,06	475694,25	165993,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2025 7:38:30