

#35883#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 67, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4692
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551404
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,326 | 17,219 | 17,32 | 16,824 | 17,094 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 52,6 | 9 | 5,1 | - |
| 25.08.2023 | 0,298 | 16,879 | 17,023 | 16,488 | 16,793 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 53,9 | 9 | 5,1 | - |
| 26.08.2023 | 0,334 | 16,848 | 17 | 16,465 | 16,785 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 51,7 | 9 | 5,1 | - |
| 27.08.2023 | 0,348 | 17,027 | 17,18 | 16,637 | 16,973 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 51,2 | 9 | 5,1 | - |
| 28.08.2023 | 0,327 | 17,543 | 17,742 | 17,141 | 17,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 52,8 | 9 | 5,1 | - |
| 29.08.2023 | 0,329 | 17,629 | 17,828 | 17,227 | 17,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 52,7 | 9 | 5,1 | - |
| 30.08.2023 | 0,342 | 17,598 | 17,785 | 17,195 | 17,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 51,8 | 9 | 5,1 | - |
| 31.08.2023 | 0,338 | 17,574 | 17,734 | 17,176 | 17,512 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 51,8 | 9 | 5,1 | - |
| 01.09.2023 | 0,353 | 18,422 | 18,598 | 18,008 | 18,363 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 51,7 | 9 | 5,1 | - |
| 02.09.2023 | 0,363 | 18,324 | 18,5 | 17,91 | 18,273 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 51,4 | 9 | 5,1 | - |
| 03.09.2023 | 0,389 | 18,23 | 18,379 | 17,812 | 18,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 04.09.2023 | 0,381 | 19,336 | 19,531 | 18,906 | 19,293 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 50,5 | 9 | 5,1 | - |
| 05.09.2023 | 0,363 | 17,84 | 18,012 | 17,434 | 17,793 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 51,2 | 9 | 5,1 | - |
| 06.09.2023 | 0,366 | 17,945 | 18,105 | 17,535 | 17,887 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,8 | 9 | 5,1 | - |
| 07.09.2023 | 0,355 | 17,969 | 18,145 | 17,559 | 17,918 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 51,5 | 9 | 5,1 | - |
| 08.09.2023 | 0,337 | 17,711 | 17,938 | 17,305 | 17,703 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 52,5 | 9 | 5,1 | - |
| 09.09.2023 | 0,343 | 17,984 | 18,188 | 17,578 | 17,957 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 52,1 | 9 | 5,1 | - |
| 10.09.2023 | 0,351 | 17,367 | 17,586 | 16,969 | 17,371 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 51,2 | 9 | 5,1 | - |
| 11.09.2023 | 0,352 | 17,832 | 18,094 | 17,426 | 17,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 51,4 | 9 | 5,1 | - |
| 12.09.2023 | 0,348 | 17,816 | 18,066 | 17,414 | 17,84 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 51,8 | 9 | 5,1 | - |
| 13.09.2023 | 0,337 | 17,445 | 17,676 | 17,043 | 17,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 52,2 | 9 | 5,1 | - |
| 14.09.2023 | 0,329 | 17,934 | 18,195 | 17,527 | 17,953 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 52,9 | 9 | 5,1 | - |
| 15.09.2023 | 0,336 | 16,961 | 17,215 | 16,574 | 17,004 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 51,3 | 9 | 5,1 | - |
| 16.09.2023 | 0,35 | 16,242 | 16,457 | 15,875 | 16,266 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 17.09.2023 | 0,347 | 16,418 | 16,637 | 16,039 | 16,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 50,3 | 9 | 5,1 | - |
| 18.09.2023 | 0,347 | 16,695 | 16,891 | 16,316 | 16,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 50,5 | 9 | 5,1 | - |
| 19.09.2023 | 0,366 | 16,988 | 17,199 | 16,598 | 17 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 20.09.2023 | 0,353 | 17,008 | 17,215 | 16,621 | 17,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 50,4 | 9 | 5,1 | - |
| 21.09.2023 | 0,345 | 16,609 | 16,816 | 16,23 | 16,617 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 50,5 | 9 | 5,1 | - |
| 22.09.2023 | 0,372 | 16,805 | 17,016 | 16,426 | 16,82 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 49,1 | 9 | 5,1 | - |
| 23.09.2023 | 0,333 | 16,402 | 16,617 | 16,023 | 16,41 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 51,4 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 10,758 | 540,6 | 546,688 | 528,281 | 539,907 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,758 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.08.2023 | 1458,504 | 60428,797 | 61037,238 | 58944,895 | 60320,363 | 31403,41 | 0 |
| 23.09.2023 | 1469,265 | 60969,398 | 61583,926 | 59473,176 | 60860,27 | 32147,41 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:26:52