

#25690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 67, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4692
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551404
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,422	20,738	20,859	20,285	20,621	24	24	0	0	70,1	49,4	9	5,1	-
25.09.2022	0,424	20,41	20,543	19,961	20,309	24	24	0	0	70,4	49,2	9	5,1	-
26.09.2022	0,401	20,211	20,336	19,766	20,102	24	24	0	0	70,1	49,9	9	5,1	-
27.09.2022	0,426	20,648	20,809	20,195	20,57	24	24	0	0	70,2	49,2	9	5,1	-
28.09.2022	0,398	20,055	20,266	19,613	20,031	24	24	0	0	70,3	50,1	9	5,1	-
29.09.2022	0,394	19,809	20,02	19,375	19,781	24	24	0	0	70,2	50	9	5,1	-
30.09.2022	0,412	21,117	21,289	20,656	21,047	24	24	0	0	69,8	49,9	9	5,1	-
01.10.2022	0,41	20,289	20,488	19,848	20,254	24	24	0	0	70,1	49,5	9	5,1	-
02.10.2022	0,459	22,195	22,355	21,707	22,102	24	24	0	0	70	49	9	5,1	-
03.10.2022	0,432	20,691	20,902	20,238	20,664	24	24	0	0	70,3	49	9	5,1	-
04.10.2022	0,432	20,914	21,145	20,457	20,91	24	24	0	0	70,2	49,2	9	5,1	-
Итого:	4,61	227,077	229,012	222,101	226,391	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,61													

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1054,769	44309,219	44746,664	43222,219	44213,852	23413,61	0
04.10.2022	1059,379	44536,297	44975,676	43444,32	44440,242	23677,61	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:36:46