

#6478#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 8967
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2023 | 4,275 | 0 | 38,004 | 0 | 0 | 37,17 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,9 | 42,4 | 0,49 | 0,39 | - |
| 22.03.2023 | 4,111 | 0 | 37,334 | 0 | 0 | 36,513 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 70 | 43,1 | 0,49 | 0,4 | - |
| 23.03.2023 | 3,421 | 0 | 26,598 | 0 | 0 | 26,021 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,5 | 38,1 | 0,5 | 0,39 | - |
| 24.03.2023 | 3,227 | 0 | 25,84 | 0 | 0 | 25,277 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,5 | 39,1 | 0,5 | 0,39 | - |
| 25.03.2023 | 3,224 | 0 | 28,816 | 0 | 0 | 28,193 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,3 | 42 | 0,47 | 0,38 | - |
| 26.03.2023 | 3,606 | 0 | 33,506 | 0 | 0 | 32,772 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32752 | 0 | 69,8 | 43,5 | 0,47 | 0,38 | - |
| 27.03.2023 | 5,092 | 0 | 48,974 | 0 | 0 | 47,817 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 72,8 | 47,4 | 0,45 | 0,38 | - |
| 28.03.2023 | 5,747 | 0 | 53,245 | 0 | 0 | 51,841 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 77,5 | 51 | 0,46 | 0,38 | - |
| 29.03.2023 | 5,113 | 0 | 48,438 | 0 | 0 | 47,25 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 74,2 | 48,4 | 0,45 | 0,38 | - |
| 30.03.2023 | 4,02 | 0 | 37,198 | 0 | 0 | 36,379 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 70 | 43,6 | 0,46 | 0,38 | - |
| 31.03.2023 | 3,512 | 0 | 28,773 | 0 | 0 | 28,145 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,7 | 39,9 | 0,49 | 0,39 | - |
| 01.04.2023 | 3,978 | 0 | 37,619 | 0 | 0 | 36,786 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 70,2 | 44,4 | 0,46 | 0,38 | - |
| 02.04.2023 | 4,554 | 0 | 45,669 | 0 | 0 | 44,624 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 71,5 | 47,1 | 0,45 | 0,38 | - |
| 03.04.2023 | 5,346 | 0 | 50,939 | 0 | 0 | 49,705 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 73,9 | 48,2 | 0,46 | 0,39 | - |
| 04.04.2023 | 5,414 | 0 | 53,16 | 0 | 0 | 51,86 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 74,2 | 49,3 | 0,45 | 0,38 | - |
| 05.04.2023 | 5,17 | 0 | 51,109 | 0 | 0 | 49,897 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 72,9 | 48,2 | 0,45 | 0,38 | - |
| 06.04.2023 | 5,026 | 0 | 49,59 | 0 | 0 | 48,446 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 71,7 | 46,9 | 0,44 | 0,38 | - |
| 07.04.2023 | 3,581 | 0 | 31,964 | 0 | 0 | 31,265 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,8 | 42,4 | 0,46 | 0,38 | - |
| 08.04.2023 | 2,761 | 0 | 23,446 | 0 | 0 | 22,943 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69 | 40,3 | 0,46 | 0,37 | - |
| 09.04.2023 | 2,933 | 0 | 25,946 | 0 | 0 | 25,387 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,2 | 41,6 | 0,45 | 0,37 | - |
| 10.04.2023 | 3,422 | 0 | 29,097 | 0 | 0 | 28,467 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,4 | 40,7 | 0,45 | 0,37 | - |
| 11.04.2023 | 2,905 | 0 | 23,983 | 0 | 0 | 23,468 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,1 | 39,5 | 0,46 | 0,37 | - |
| 12.04.2023 | 2,89 | 0 | 22,319 | 0 | 0 | 21,84 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69 | 37,4 | 0,47 | 0,37 | - |
| 13.04.2023 | 2,977 | 0 | 22,938 | 0 | 0 | 22,443 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,3 | 37,6 | 0,45 | 0,36 | - |
| 14.04.2023 | 2,794 | 0 | 21,037 | 0 | 0 | 20,585 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69 | 36,6 | 0,46 | 0,37 | - |
| 15.04.2023 | 2,594 | 0 | 21,066 | 0 | 0 | 20,613 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,1 | 39,1 | 0,46 | 0,37 | - |
| 16.04.2023 | 3,307 | 0 | 28,93 | 0 | 0 | 28,298 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,6 | 41,7 | 0,45 | 0,37 | - |
| 17.04.2023 | 3,579 | 0 | 30,121 | 0 | 0 | 29,464 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,6 | 40,6 | 0,46 | 0,37 | - |
| 18.04.2023 | 3,165 | 0 | 25,139 | 0 | 0 | 24,593 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,4 | 38,7 | 0,46 | 0,37 | - |
| 19.04.2023 | 3,38 | 0 | 27,504 | 0 | 0 | 26,91 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 69,3 | 39,3 | 0,45 | 0,37 | - |
| 20.04.2023 | 2,618 | 0 | 24,952 | 0 | 0 | 24,474 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 64,6 | 39,1 | 0,39 | 0,33 | - |
| Итого: | 117,742 | 0 | 1053,254 | 0 | 0 | 1029,446 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,122 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2023 | 2940,019 | 30520,677 | 0 | 2,763 | 29793,427 | 0 | 2,744 | 22064 | 51 |
| 20.04.2023 | 3057,76 | 31573,933 | 0 | 2,763 | 30822,873 | 0 | 2,744 | 22808 | 51 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 21.04.2023 12:48:27 |
|---|