

#79906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 8967
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2024 | 4,92 | 0 | 44,056 | 0 | 0 | 42,988 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 73,9 | 46,6 | 0,52 | 0,39 | 2,3 |
| 22.03.2024 | 4,768 | 0 | 43,369 | 0 | 0 | 42,345 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 72,8 | 46 | 0,51 | 0,39 | 4,8 |
| 23.03.2024 | 4,108 | 0 | 36,632 | 0 | 0 | 35,754 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 73,5 | 46,1 | 0,52 | 0,39 | 5,6 |
| 24.03.2024 | 4,464 | 0 | 43,65 | 0 | 0 | 42,594 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 73,8 | 48,8 | 0,51 | 0,39 | 6,6 |
| 25.03.2024 | 4,814 | 0 | 44,329 | 0 | 0 | 43,257 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 73,8 | 47,3 | 0,51 | 0,39 | 3,6 |
| 26.03.2024 | 4,363 | 0 | 37,153 | 0 | 0 | 36,26 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 73,6 | 44,9 | 0,52 | 0,39 | 3,9 |
| 27.03.2024 | 3,397 | 0 | 24,657 | 0 | 0 | 24,075 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 72,8 | 39,1 | 0,53 | 0,38 | 5,5 |
| 28.03.2024 | 2,928 | 0 | 19,68 | 0 | 0 | 19,222 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 72,2 | 35,8 | 0,54 | 0,39 | 9,1 |
| 29.03.2024 | 3,059 | 0 | 21,084 | 0 | 0 | 20,596 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 72,1 | 36,7 | 0,54 | 0,38 | 11,8 |
| 30.03.2024 | 1,986 | 0 | 14,325 | 0 | 0 | 14,002 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 71 | 37,2 | 0,56 | 0,38 | 10,7 |
| 31.03.2024 | 1,379 | 0 | 11,733 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 66,3 | 37,7 | 0,5 | 0,35 | 13,4 |
| 01.04.2024 | 1,765 | 0 | 11,773 | 0 | 0 | 11,515 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70 | 33,4 | 0,57 | 0,38 | 16,7 |
| 02.04.2024 | 2,802 | 0 | 18,855 | 0 | 0 | 18,423 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 71,7 | 35,4 | 0,52 | 0,38 | - |
| 03.04.2024 | 4,709 | 0 | 39,571 | 0 | 0 | 38,62 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 73,5 | 44,4 | 0,5 | 0,38 | - |
| 04.04.2024 | 4,509 | 0 | 37,509 | 0 | 0 | 36,605 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 73,7 | 44,3 | 0,51 | 0,38 | - |
| 05.04.2024 | 3,247 | 0 | 22,777 | 0 | 0 | 22,239 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 72,8 | 37,9 | 0,52 | 0,38 | - |
| 06.04.2024 | 2,663 | 0 | 19,043 | 0 | 0 | 18,601 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 72,2 | 38 | 0,51 | 0,37 | - |
| 07.04.2024 | 2,093 | 0 | 16,364 | 0 | 0 | 15,986 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 71,8 | 40,6 | 0,52 | 0,37 | - |
| 08.04.2024 | 2,245 | 0 | 14,988 | 0 | 0 | 14,65 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 71 | 34,4 | 0,52 | 0,37 | - |
| 09.04.2024 | 1,494 | 0 | 10,316 | 0 | 0 | 10,091 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 69,6 | 34,3 | 0,5 | 0,36 | - |
| 10.04.2024 | 2,606 | 0 | 17,096 | 0 | 0 | 16,71 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70,8 | 33,6 | 0,4 | 0,33 | - |
| 11.04.2024 | 2,686 | 0 | 18,563 | 0 | 0 | 18,142 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 71,1 | 35,8 | 0,43 | 0,32 | - |
| 12.04.2024 | 2,354 | 0 | 15,585 | 0 | 0 | 15,238 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70,5 | 33,7 | 0,43 | 0,32 | - |
| 13.04.2024 | 2,218 | 0 | 16,024 | 0 | 0 | 15,664 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70,6 | 36,8 | 0,43 | 0,32 | - |
| 14.04.2024 | 2,379 | 0 | 17,289 | 0 | 0 | 16,901 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 70,9 | 37,3 | 0,44 | 0,32 | - |
| 15.04.2024 | 3,496 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24,422 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 71,9 | 37,7 | 0,44 | 0,32 | - |
| 16.04.2024 | 4,086 | 0 | 33,083 | 0 | 0 | 32,317 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 72 | 41,8 | 0,42 | 0,32 | - |
| 17.04.2024 | 4,23 | 0 | 34,638 | 0 | 0 | 33,824 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 72,5 | 42,7 | 0,42 | 0,32 | - |
| 18.04.2024 | 4,417 | 0 | 36,996 | 0 | 0 | 36,121 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 72,8 | 43,6 | 0,43 | 0,33 | - |
| 19.04.2024 | 4,217 | 0 | 34,791 | 0 | 0 | 33,958 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 73,3 | 43,7 | 0,44 | 0,35 | - |
| 20.04.2024 | 3,855 | 0 | 33,342 | 0 | 0 | 32,546 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 73,2 | 45 | 0,45 | 0,36 | - |
| Итого: | 102,257 | 0 | 814,271 | 0 | 0 | 795,166 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,424 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2024 | 3856,421 | 40142,778 | 0 | 3,82 | 39184,358 | 0 | 3,789 | 30838 | 61 |
| 20.04.2024 | 3958,68 | 40957,052 | 0 | 3,82 | 39979,522 | 0 | 3,789 | 31582 | 61 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:16:48