

#296682#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 8967
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	4,133	0	44,36	0	0	43,311	0	0	24	25	0	0	72,8	50,1	0,53	0,42	-
22.03.2026	3,999	0	43,429	0	0	42,41	0	0	24	25	0	0	72,6	50,1	0,53	0,41	-
23.03.2026	3,998	0	37,607	0	0	36,72	0	0	24	25	0	0	72,8	46,8	0,55	0,42	-
24.03.2026	3,955	0	35,978	0	0	35,14	0	0	24	25	0	0	72,4	45,5	0,55	0,41	-
25.03.2026	3,551	0	29,42	0	0	28,738	0	0	24	25	0	0	72,1	42,6	0,55	0,41	-
26.03.2026	4,317	0	39,543	0	0	38,616	0	0	24	25	0	0	72,6	45,9	0,53	0,41	-
27.03.2026	4,62	0	44,762	0	0	43,707	0	0	24	25	0	0	72,8	47,5	0,52	0,41	-
28.03.2026	4,144	0	43,22	0	0	42,199	0	0	24	25	0	0	72,8	49,4	0,51	0,41	-
29.03.2026	3,851	0	37,208	0	0	36,334	0	0	24	25	0	0	72,6	47,3	0,53	0,41	-
30.03.2026	4,229	0	39,988	0	0	39,048	0	0	24	25	0	0	72,6	46,8	0,53	0,41	-
31.03.2026	4,323	0	41,153	0	0	40,183	0	0	24	25	0	0	72,6	47	0,53	0,41	-
01.04.2026	4,462	0	44,479	0	0	43,429	0	0	24	25	0	0	72,7	48,2	0,52	0,41	-
02.04.2026	4,666	0	49,231	0	0	48,068	0	0	24	25	0	0	72,8	49,7	0,51	0,41	-
03.04.2026	4,625	0	46,831	0	0	45,728	0	0	24	25	0	0	72,7	48,6	0,51	0,41	-
04.04.2026	3,924	0	39,551	0	0	38,619	0	0	24	25	0	0	72,7	48,5	0,52	0,41	-
05.04.2026	3,518	0	33,524	0	0	32,738	0	0	24	25	0	0	72,6	46,9	0,54	0,41	-
06.04.2026	4,102	0	37,288	0	0	36,411	0	0	24	25	0	0	72,7	45,8	0,53	0,41	-
07.04.2026	4,317	0	41,178	0	0	40,208	0	0	24	25	0	0	72,8	47,2	0,52	0,41	-
08.04.2026	4,624	0	51,465	0	0	50,3	0	0	24	25	0	0	71,1	49,1	0,49	0,41	-
09.04.2026	4,72	0	48,743	0	0	47,587	0	0	24	25	0	0	72,9	49,2	0,5	0,41	-
10.04.2026	4,619	0	47,064	0	0	45,954	0	0	24	25	0	0	72,8	48,8	0,51	0,41	-
11.04.2026	3,83	0	38,855	0	0	37,945	0	0	24	25	0	0	72,5	48,4	0,52	0,41	-
12.04.2026	3,663	0	36,651	0	0	35,789	0	0	24	25	0	0	72,5	48,1	0,53	0,41	-
13.04.2026	3,938	0	36,004	0	0	35,16	0	0	24	25	0	0	72,5	45,8	0,53	0,4	-
14.04.2026	3,534	0	31,21	0	0	30,483	0	0	24	25	0	0	72,2	44,6	0,54	0,41	-
15.04.2026	3,553	0	30,311	0	0	29,608	0	0	24	25	0	0	72,2	43,5	0,53	0,4	-
16.04.2026	4,017	0	37,397	0	0	36,52	0	0	24	25	0	0	72,6	46,3	0,52	0,41	-
17.04.2026	4,186	0	39,4	0	0	38,475	0	0	24	25	0	0	72,6	46,6	0,53	0,41	-
18.04.2026	3,382	0	31,909	0	0	31,162	0	0	24	25	0	0	72,4	46,5	0,54	0,4	-
19.04.2026	2,972	0	26,771	0	0	26,151	0	0	24	25	0	0	72	44,9	0,55	0,41	-
20.04.2026	3,787	0	33,405	0	0	32,624	0	0	24	25	0	0	72,4	44,7	0,53	0,4	-
Итого:	125,559	0	1217,935	0	0	1189,365	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,989																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1882,631	18438,86	0	0,361	17977,003	0	0,358	15875	99
20.04.2026	2008,191	19656,792	0	0,361	19166,368	0	0,358	16619	99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:18:44