

#6471#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ  
Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград  
Номер абонента 3951  
Порядковый номер 8967  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20112600  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	2,82	0	22,817	0	0	22,344	0	0	24	8	0	0	67,6	37,5	0,38	0,32	-
22.04.2023	2,538	0	22,789	0	0	22,313	0	0	24	8	0	0	68	40,9	0,4	0,32	-
23.04.2023	1,723	0	16,992	0	0	16,648	0	0	24	8	0	0	66,8	42,1	0,41	0,32	-
24.04.2023	2,23	0	16,705	0	0	16,363	0	0	24	8	0	0	67,3	34,8	0,41	0,32	-
25.04.2023	3,201	0	26,97	0	0	26,412	0	0	24	8	0	0	67,6	38,7	0,4	0,32	-
26.04.2023	3,674	0	31,233	0	0	30,571	0	0	24	0	32752	0	68,4	39,7	0,4	0,32	-
27.04.2023	3,805	0	34,677	0	0	33,952	0	0	24	8	0	0	68	41,3	0,39	0,32	-
28.04.2023	3,617	0	33,368	0	0	32,669	0	0	24	8	0	0	68,1	41,7	0,39	0,32	-
29.04.2023	2,68	0	25,807	0	0	25,265	0	0	24	8	0	0	68,1	42,8	0,39	0,32	-
30.04.2023	3,019	0	27,938	0	0	27,353	0	0	24	8	0	0	67,9	41,6	0,39	0,32	-
01.05.2023	2,901	0	28,474	0	0	27,88	0	0	24	8	0	0	67,9	43,1	0,39	0,32	-
02.05.2023	3,018	0	25,263	0	0	24,738	0	0	24	8	0	0	67,8	38,6	0,39	0,32	-
03.05.2023	3,742	0	31,503	0	0	30,835	0	0	24	8	0	0	68,5	39,6	0,4	0,32	-
04.05.2023	3,702	0	29,716	0	0	29,083	0	0	24	8	0	0	68,6	38,2	0,4	0,32	-
05.05.2023	3,675	0	31,712	0	0	31,047	0	0	24	8	0	0	68,2	39,9	0,4	0,32	-
06.05.2023	3,024	0	29,212	0	0	28,599	0	0	24	8	0	0	68,2	43	0,41	0,32	-
07.05.2023	2,707	0	24,812	0	0	24,289	0	0	24	8	0	0	68,3	41,7	0,4	0,32	-
08.05.2023	2,399	0	21,354	0	0	20,898	0	0	24	8	0	0	68,6	41,2	0,4	0,32	-
09.05.2023	2,006	0	17,723	0	0	17,352	0	0	24	8	0	0	68,1	40,5	0,4	0,32	-
10.05.2023	1,744	0	14,231	0	0	13,935	0	0	24	8	0	0	67,8	37,9	0,41	0,32	-
11.05.2023	0,57	0	5,937	0	0	5,825	0	0	24	8	0	0	64,3	41	0,43	0,32	-
12.05.2023	0,613	0	6,267	0	0	6,149	0	0	24	8	0	0	64,4	40,6	0,42	0,32	-
13.05.2023	0,257	0	6,016	0	0	5,907	0	0	24	8	0	0	62,9	52,5	0,42	0,32	-
14.05.2023	0,258	0	5,899	0	0	5,792	0	0	24	8	0	0	63,1	52,5	0,43	0,32	-
15.05.2023	0,652	0	6,625	0	0	6,503	0	0	24	8	0	0	63,5	39,5	0,41	0,32	-
16.05.2023	0,752	0	6,444	0	0	6,323	0	0	24	8	0	0	64,3	35,9	0,42	0,32	-
17.05.2023	0,528	0	5,974	0	0	5,864	0	0	24	8	0	0	63,5	42	0,41	0,32	-
18.05.2023	0,575	0	6,23	0	0	6,113	0	0	24	8	0	0	64,1	41,6	0,42	0,32	-
19.05.2023	0,586	0	6,246	0	0	6,13	0	0	24	8	0	0	63,6	40,8	0,42	0,32	-
20.05.2023	0,254	0	5,89	0	0	5,783	0	0	24	8	0	0	63,1	52,6	0,41	0,31	-
Итого:	63,27	0	574,824	0	0	562,935	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,112																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	3057,76	31573,933	0	2,763	30822,873	0	2,744	22808	51
20.05.2023	3121,029	32148,763	0	2,763	31385,807	0	2,744	23528	51

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 7:30:05