

#6457#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ  
 Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград  
 Номер абонента 3951  
 Порядковый номер 8967  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 20112600  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,239	0	4,88	0	0	4,791	0	0	24	5	0	0	63,1	51,2	0,39	0,31	-
22.05.2022	0,241	0	4,826	0	0	4,738	0	0	24	5	0	0	63,3	51,2	0,39	0,31	-
23.05.2022	0,555	0	5,416	0	0	5,313	0	0	24	5	0	0	64,6	39,7	0,4	0,32	-
24.05.2022	0,532	0	5,217	0	0	5,118	0	0	24	5	0	0	64,4	39,6	0,4	0,32	-
25.05.2022	0,607	0	5,563	0	0	5,457	0	0	24	5	0	0	64,8	38,2	0,4	0,32	-
26.05.2022	0,54	0	5,409	0	0	5,306	0	0	24	5	0	0	64,4	40,1	0,4	0,32	-
27.05.2022	0,533	0	6,836	0	0	6,7	0	0	24	5	0	0	66,1	47,1	0,41	0,32	-
28.05.2022	0,23	0	5,925	0	0	5,815	0	0	24	5	0	0	64	54,6	0,41	0,32	-
29.05.2022	0,233	0	6,959	0	0	6,825	0	0	24	5	0	0	65	56,9	0,4	0,31	-
30.05.2022	0,493	0	8,384	0	0	8,216	0	0	24	5	0	0	66,5	52,2	0,41	0,32	-
31.05.2022	0,523	0	6,737	0	0	6,602	0	0	24	5	0	0	66,6	47,7	0,41	0,31	-
01.06.2022	1,679	0	12,978	0	0,046	12,712	0	0,046	24	5	0	0	67,3	35,9	0,41	0,32	-
02.06.2022	2,308	0,005	19,282	0	0	18,877	0	0	24	5	0	0	68,1	38,9	0,4	0,31	-
03.06.2022	1,96	0	14,163	0	0	13,872	0	0	24	5	0	0	67,5	33,7	0,41	0,32	-
04.06.2022	1,708	0	13,717	0	0	13,434	0	0	24	5	0	0	67,5	37,2	0,42	0,32	-
05.06.2022	1,455	0	12,018	0	0	11,771	0	0	24	5	0	0	67,4	37,9	0,42	0,32	-
06.06.2022	0,955	0	7,97	0	0	7,809	0	0	24	5	0	0	66,7	37,5	0,43	0,31	-
07.06.2022	0,662	0	5,855	0	0	5,74	0	0	24	5	0	0	65,9	38,3	0,45	0,31	-
08.06.2022	0,772	0	6,786	0	0	6,657	0	0	24	5	0	0	64,6	37	0,41	0,32	-
09.06.2022	0,874	0	7,536	0	0	7,389	0	0	24	5	0	0	65,8	37,5	0,43	0,31	-
10.06.2022	0,931	0	7,953	0	0	7,797	0	0	24	5	0	0	65,6	37,2	0,42	0,32	-
11.06.2022	0,689	0	7,264	0	0	7,12	0	0	24	5	0	0	66	42,9	0,44	0,32	-
12.06.2022	0,638	0	7,065	0	0	6,93	0	0	24	5	0	0	64,9	42,9	0,43	0,31	-
13.06.2022	1,162	0	10,186	0	0	9,982	0	0	24	5	0	0	66,2	38,4	0,43	0,32	-
14.06.2022	1,601	0	12,088	0	0	11,844	0	0	24	5	0	0	66,8	34,5	0,41	0,32	-
15.06.2022	1,22	0	9,652	0	0	9,461	0	0	24	5	0	0	65,9	35,1	0,39	0,32	-
16.06.2022	1,363	0	10,384	0	0	10,175	0	0	24	5	0	0	66,6	34,6	0,4	0,32	-
17.06.2022	0,975	0	8,011	0	0	7,852	0	0	24	5	0	0	66	36,3	0,41	0,32	-
18.06.2022	0,806	0	8,061	0	0	7,904	0	0	24	5	0	0	65,4	41,1	0,41	0,32	-
19.06.2022	0,771	0	7,777	0	0	7,626	0	0	24	5	0	0	65,3	41,1	0,4	0,32	-
20.06.2022	1,608	0	12,111	0	0	11,866	0	0	24	5	0	0	66,8	34,4	0,4	0,32	-
Итого:	28,863	0	267,009	0	0,046	261,699	0	0,046	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,894																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	2075,21	20952,913	0	2,31	20452,208	0	2,294	14779	40
20.06.2022	2104,072	21219,926	0	2,356	20713,907	0	2,34	15523	40

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 21.06.2022 7:41:06