

#6469#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 8967
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,403	0	5,26	0	0	5,16	0	0	24	8	0	0	64,5	45,9	0,49	0,32	-
22.06.2023	0,407	0	5,325	0	0	5,224	0	0	24	8	0	0	64,3	45,7	0,49	0,32	-
23.06.2023	0,417	0	5,416	0	0	5,313	0	0	24	8	0	0	64,5	45,8	0,51	0,32	-
24.06.2023	0,262	0	5,747	0	0	5,639	0	0	24	8	0	0	64,2	53,1	0,5	0,32	-
25.06.2023	0,267	0	5,781	0	0	5,672	0	0	24	8	0	0	64,4	53,2	0,49	0,32	-
26.06.2023	0,417	0	5,404	0	0	5,301	0	0	24	0	32752	0	64,6	45,8	0,5	0,32	-
27.06.2023	0,535	0	5,764	0	0	5,654	0	0	24	8	0	0	64,7	42,1	0,47	0,32	-
28.06.2023	0,573	0	6,002	0	0	5,887	0	0	24	8	0	0	64,9	41,6	0,46	0,32	-
29.06.2023	0,399	0	5,321	0	0	5,221	0	0	24	8	0	0	64,6	46,3	0,46	0,32	-
30.06.2023	0,475	0	5,448	0	0	5,344	0	0	24	8	0	0	64,4	43,2	0,49	0,32	-
01.07.2023	0,324	0	5,739	0	0	5,631	0	0	24	8	0	0	64,3	50,6	0,51	0,32	-
02.07.2023	0,311	0	5,774	0	0	5,666	0	0	24	8	0	0	64,2	51,1	0,5	0,33	-
03.07.2023	0,56	0	6,24	0	0	6,12	0	0	24	8	0	0	65	43,2	0,5	0,32	-
04.07.2023	0,446	0	5,501	0	0	5,396	0	0	24	8	0	0	64,5	44,8	0,5	0,32	-
05.07.2023	0,392	0	5,249	0	0	5,15	0	0	24	8	0	0	64,4	46,3	0,5	0,32	-
06.07.2023	0,512	0	6,06	0	0	5,944	0	0	24	8	0	0	64,9	44,3	0,52	0,32	-
07.07.2023	0,429	0	5,652	0	0	5,544	0	0	24	8	0	0	64,7	46,3	0,53	0,32	-
08.07.2023	0,253	0	5,662	0	0	5,555	0	0	24	8	0	0	64,6	53,8	0,56	0,32	-
09.07.2023	0,254	0	5,788	0	0	5,679	0	0	24	8	0	0	64,5	53,9	0,55	0,33	-
10.07.2023	0,45	0	5,808	0	0	5,697	0	0	24	8	0	0	64,8	46	0,55	0,32	-
11.07.2023	0,39	0	5,382	0	0	5,28	0	0	24	8	0	0	64,8	47,1	0,55	0,32	-
12.07.2023	0,298	0	5,099	0	0	5,021	0	0	24	8	0	0	57,3	43,1	0,42	0,35	-
13.07.2023	0,153	0	3,096	0	0	3,064	0	0	24	8	0	0	47,5	35,5	0,39	0,37	-
14.07.2023	0,143	0	2,638	0	0	2,61	0	0	24	8	0	0	47,9	34,8	0,38	0,37	-
15.07.2023	0,134	0	2,418	0	0	2,391	0	0	24	8	0	0	48,6	35,2	0,38	0,37	-
16.07.2023	0,077	0	1,288	0	0	1,278	0	0	24	8	0	0	42,8	28,4	0,38	0,37	-
17.07.2023	0,1	0	1,773	0	0	1,759	0	0	24	14	0	0	42,2	28,6	0,38	0,37	-
18.07.2023	0,095	0	1,798	0	0	1,781	0	0	24	15	0	0	44,2	31,5	0,38	0,37	-
19.07.2023	0,038	0	0,821	0	0	0,814	0	0	24	15	0	0	40,8	29,7	0,37	0,36	-
20.07.2023	0,228	0	12,973	0	0	12,836	0	0	24	27	0	0	46,7	42,4	0,39	0,34	-
Итого:	9,742	0	150,227	0	0	147,631	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,327																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	3134,328	32328,994	0	2,763	31562,686	0	2,744	24272	51
20.07.2023	3144,07	32479,221	0	2,763	31710,319	0	2,744	24992	51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 14:35:52