

#6472#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 8967
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,335	0	12,542	0	0	12,29	0	0	24	5	0	0	66,6	60,1	0,45	0,32	-
22.07.2021	0,376	0	13,769	0	0	13,486	0	0	24	5	0	0	67,4	60,7	0,46	0,31	-
23.07.2021	0,321	0	12,941	0	0	12,679	0	0	24	5	0	0	66,9	60,8	0,46	0,31	-
24.07.2021	0,105	0	16,763	0	0	16,421	0	0	24	5	0	0	67,2	65,7	0,46	0,31	-
25.07.2021	0,105	0	15,977	0	0	15,649	0	0	24	5	0	0	67,3	65,8	0,46	0,31	-
26.07.2021	0,313	0	13,185	0	0	12,917	0	0	24	5	0	0	67,1	61,3	0,46	0,31	-
27.07.2021	0,308	0	12,922	0	0	12,659	0	0	24	5	0	0	67	61,2	0,46	0,31	-
28.07.2021	0,331	0	11,259	0	0	11,034	0	0	24	5	0	0	66,5	59,3	0,43	0,31	-
29.07.2021	0,291	0	12,09	0	0	11,843	0	0	24	5	0	0	67	61,2	0,46	0,31	-
30.07.2021	0,337	0	11,93	0	0	11,687	0	0	24	5	0	0	67,1	60,2	0,46	0,31	-
31.07.2021	0,163	0	10,671	0	0	10,457	0	0	24	5	0	0	66,4	62,8	0,46	0,31	-
01.08.2021	0,113	0	12,808	0	0	12,548	0	0	24	5	0	0	67	64,9	0,44	0,31	-
02.08.2021	0,329	0	11,691	0	0	11,456	0	0	24	5	0	0	66,4	59,6	0,44	0,31	-
03.08.2021	0,325	0	12,58	0	0	12,327	0	0	24	5	0	0	66,5	60,3	0,43	0,31	-
04.08.2021	0,335	0	14,269	0	0	13,976	0	0	24	5	0	0	67,2	61,5	0,44	0,31	-
05.08.2021	0,331	0	14,871	0	0	14,567	0	0	24	5	0	0	67,2	61,8	0,44	0,31	-
06.08.2021	0,29	0	15,2	0	0	14,892	0	0	24	5	0	0	66,8	62,2	0,44	0,32	-
07.08.2021	0,133	0	18,219	0	0	17,845	0	0	24	5	0	0	67,3	65,5	0,44	0,32	-
08.08.2021	0,137	0	18,629	0	0	18,244	0	0	24	5	0	0	67,6	65,9	0,44	0,31	-
09.08.2021	0,326	0	13,905	0	0	13,621	0	0	24	5	0	0	67,2	61,5	0,44	0,31	-
10.08.2021	0,332	0	15,457	0	0	15,141	0	0	24	5	0	0	67,2	62	0,44	0,31	-
11.08.2021	0,383	0	14,189	0	0	13,899	0	0	24	5	0	0	67,3	60,7	0,45	0,32	-
12.08.2021	0,359	0	14,8	0	0	14,498	0	0	24	5	0	0	67,3	61,4	0,44	0,31	-
13.08.2021	0,311	0	15,295	0	0	14,979	0	0	24	5	0	0	67,7	62,7	0,45	0,31	-
14.08.2021	0,138	0	19,504	0	0	19,1	0	0	24	5	0	0	67,8	66,1	0,45	0,32	-
15.08.2021	0,131	0	17,888	0	0	17,516	0	0	24	5	0	0	67,8	66	0,45	0,32	-
16.08.2021	0,351	0	14,535	0	0	14,238	0	0	24	5	0	0	67,2	61,4	0,45	0,31	-
17.08.2021	0,366	0	13,628	0	0	13,351	0	0	24	5	0	0	67	60,5	0,44	0,31	-
18.08.2021	0,371	0	14,753	0	0	14,453	0	0	24	5	0	0	66,9	60,8	0,43	0,32	-
19.08.2021	0,407	0	15,443	0	0	15,123	0	0	24	5	0	0	67,6	61,2	0,45	0,32	-
20.08.2021	0,404	0	13,733	0	0	13,453	0	0	24	5	0	0	67	59,9	0,45	0,32	-
Итого:	8,857	0	445,446	0	0	436,349	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,115																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	1012,446	10416,684	0	1,801	10165,171	0	1,789	7483	40
20.08.2021	1021,304	10862,13	0	1,801	10601,522	0	1,789	8227	40

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2021 8:55:49