

#6460#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 8967
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,353	0	4,72	0	0	4,633	0	0	24	6	0	0	63,7	45,5	0,48	0,32	-
22.07.2022	0,347	0	5,28	0	0	5,182	0	0	24	6	0	0	63,7	47,7	0,46	0,32	-
23.07.2022	0,14	0	6,918	0	0	6,778	0	0	24	6	0	0	66,7	61,8	0,49	0,32	-
24.07.2022	0,091	0	3,388	0	0	3,323	0	0	24	6	0	0	64,8	58,3	0,46	0,32	-
25.07.2022	0,11	0	4,189	0	0	4,101	0	0	24	8	0	0	68,3	61,9	0,46	0,32	-
26.07.2022	0,067	0	4,006	0	0	3,921	0	0	24	0	32752	0	68,8	64,7	0,43	0,32	-
27.07.2022	0,3	0	26,639	0	0	26,075	0	0	24	8	0	0	68,5	65,7	0,44	0,32	-
28.07.2022	0,306	0	24,274	0	0	23,778	0	0	24	8	0	0	67,1	64,1	0,42	0,32	-
29.07.2022	0,319	0	28,462	0	0	27,861	0	0	24	8	0	0	68,5	65,8	0,45	0,31	-
30.07.2022	0,321	0	27,788	0	0	27,206	0	0	24	8	0	0	68,1	65,3	0,46	0,33	-
31.07.2022	0,322	0	28,546	0	0	27,945	0	0	24	8	0	0	68,3	65,6	0,46	0,32	-
01.08.2022	0,315	0	28,191	0	0	27,598	0	0	24	8	0	0	68,2	65,5	0,46	0,32	-
02.08.2022	0,317	0	28,825	0	0	28,216	0	0	24	8	0	0	68,4	65,7	0,46	0,32	-
03.08.2022	0,264	0	13,739	0	0	13,462	0	0	24	8	0	0	66,7	62	0,44	0,32	-
04.08.2022	0,185	0	5,478	0	0	5,374	0	0	24	8	0	0	64,4	56,3	0,46	0,32	-
05.08.2022	0,206	0	9,344	0	0	9,161	0	0	24	8	0	0	65,9	60,5	0,45	0,32	-
06.08.2022	0,001	0	0,018	0	0	0,017	0	0	24	8	0	0	46,8	27	0,46	0,32	-
07.08.2022	0,094	0	4,126	0	0	4,046	0	0	24	8	0	0	65,2	59,7	0,44	0,32	-
08.08.2022	0,396	0	15,33	0	0	15,017	0	0	24	8	0	0	67,1	60,8	0,46	0,32	-
09.08.2022	0,432	0	12,673	0	0	12,42	0	0	24	8	0	0	66,1	57,8	0,45	0,32	-
10.08.2022	0,314	0	9,059	0	0	8,883	0	0	24	8	0	0	65,4	57	0,45	0,32	-
11.08.2022	0,366	0	11,147	0	0	10,926	0	0	24	8	0	0	66,1	58,2	0,45	0,32	-
12.08.2022	0,393	0	21,069	0	0	20,628	0	0	24	8	0	0	68,1	63,6	0,46	0,32	-
13.08.2022	0,098	0	3,431	0	0	3,368	0	0	24	8	0	0	63,7	56,8	0,46	0,32	-
14.08.2022	0,174	0	37,537	0	0	36,713	0	0	24	8	0	0	69,9	68,8	0,45	0,32	-
15.08.2022	0,074	0	1,702	0	0	1,669	0	0	24	8	0	0	64,7	54,1	0,46	0,31	-
16.08.2022	0,245	0	15,061	0	0	14,737	0	0	24	8	0	0	69,1	65,2	0,47	0,31	-
17.08.2022	0,407	0	13,384	0	0	13,107	0	0	24	8	0	0	67,7	60,4	0,48	0,31	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	8	0	0	25,8	25,3	0,48	0,31	-
19.08.2022	0,02	0	0,567	0	0	0,558	0	0	24	8	0	0	60,2	51,6	0,42	0,31	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	8	0	0	21,5	21	0,42	0,32	-
Итого:	6,977	0	394,891	0	0	386,703	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,666																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	2112,802	21363,251	0	2,356	20854,705	0	2,34	16243	40
20.08.2022	2119,781	21758,143	0	2,356	21241,407	0	2,34	16987	40

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 16:24:25