

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/07/23г.-20/08/23г.

Абонент:Черниговская 8-10
ДС № 6

Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Тип расходомера:
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00°C

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112600, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x45B8

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	тх °C	Pх кгс/см2
21.07.23 23	64.58	48.70	15.88	4.93	3.30	6.12	5.961	0.000	0.000	5.848	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
22.07.23 23	64.67	54.08	10.59	4.95	3.28	6.12	6.206	0.000	0.000	6.087	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
23.07.23 23	64.98	54.26	10.72	4.91	3.25	6.12	6.304	0.000	0.000	6.183	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
24.07.23 23	65.04	50.01	15.03	5.09	3.26	6.12	6.121	0.000	0.000	6.003	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
25.07.23 23	64.55	50.64	13.91	4.68	3.25	6.12	6.369	0.000	0.000	6.248	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
26.07.23 23	64.90	51.12	13.78	4.72	3.28	6.12	5.755	0.000	0.000	5.645	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
27.07.23 23	65.32	50.67	14.65	4.84	3.26	6.12	5.757	0.000	0.000	5.645	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
28.07.23 23	64.83	51.51	13.32	4.57	3.26	6.12	5.979	0.000	0.000	5.864	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
29.07.23 23	64.65	54.81	9.84	4.42	3.23	6.12	6.646	0.000	0.000	6.519	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
30.07.23 23	65.09	54.99	10.10	4.66	3.22	6.12	6.527	0.000	0.000	6.401	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
31.07.23 23	64.74	49.68	15.06	4.45	3.21	6.12	6.160	0.000	0.000	6.043	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
01.08.23 23	65.14	44.19	20.95	4.47	3.24	6.12	6.853	0.000	0.000	6.721	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
02.08.23 23	65.03	47.80	17.23	4.43	3.22	6.12	6.196	0.000	0.000	6.077	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
03.08.23 23	65.23	43.81	21.42	4.54	3.24	6.12	6.657	0.000	0.000	6.529	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
04.08.23 23	65.05	42.53	22.52	4.56	3.27	6.12	6.325	0.000	0.000	6.203	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
05.08.23 23	64.65	54.81	9.84	4.63	3.27	6.12	5.870	0.000	0.000	5.758	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
06.08.23 23	64.54	54.92	9.62	4.53	3.23	6.12	6.105	0.000	0.000	5.990	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
07.08.23 23	64.66	49.71	14.95	4.62	3.26	6.12	5.309	0.000	0.000	5.208	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
08.08.23 23	64.53	49.71	14.81	4.53	3.23	6.12	5.517	0.000	0.000	5.412	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
09.08.23 23	64.77	48.62	16.15	4.32	3.25	6.12	5.895	0.000	0.000	5.783	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
10.08.23 23	65.28	42.64	22.64	4.20	3.23	6.12	6.964	0.000	0.000	6.829	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
11.08.23 23	64.93	46.14	18.79	4.25	3.22	6.12	5.631	0.000	0.000	5.523	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
12.08.23 23	64.50	54.38	10.12	4.20	3.18	6.12	5.874	0.000	0.000	5.762	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
13.08.23 23	64.55	54.51	10.04	4.24	3.24	6.12	5.972	0.000	0.000	5.859	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
14.08.23 23	64.82	48.72	16.10	4.31	3.19	6.12	5.767	0.000	0.000	5.657	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
15.08.23 23	65.15	45.61	19.54	4.36	3.21	6.12	6.090	0.000	0.000	5.972	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
16.08.23 23	65.11	44.79	20.33	4.28	3.19	6.12	6.301	0.000	0.000	6.179	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
17.08.23 23	65.19	42.50	22.70	4.32	3.25	6.12	6.424	0.000	0.000	6.299	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
18.08.23 23	64.66	47.91	16.75	4.34	3.24	6.12	5.525	0.000	0.000	5.420	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
19.08.23 23	64.62	54.67	9.95	4.36	3.21	6.12	5.761	0.000	0.000	5.651	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
20.08.23 23	64.66	54.80	9.87	4.34	3.20	6.12	5.793	0.000	0.000	5.682	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00
Итого/Средн	64.86	49.70	15.16	4.52	3.24	6.12	188.612	0.000	0.000	185.000	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.07.23 23	32479.221	0.000	2.763	31710.319	0.000	2.744	2.744	750.948	0.090	24992	51
20.08.23 23	32667.833	0.000	2.763	31895.318	0.000	2.744	2.744	753.758	0.090	25735	52
Итого	188.612	0.000	0.000	185.000	0.000	0.000	0.000	2.809	0.000	743	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплосос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

