

#34662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 8967
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2023 | 0,246 | 0 | 5,881 | 0 | 0 | 5,768 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 65,1 | 54,9 | 0,44 | 0,32 | - |
| 22.08.2023 | 0,258 | 0 | 6,179 | 0 | 0 | 6,059 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 65,2 | 55 | 0,44 | 0,32 | - |
| 23.08.2023 | 0,253 | 0 | 6,166 | 0 | 0 | 6,046 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 65,3 | 55,4 | 0,45 | 0,32 | - |
| 24.08.2023 | 0,177 | 0 | 4,551 | 0 | 0 | 4,464 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 65,1 | 55,7 | 0,45 | 0,32 | - |
| 25.08.2023 | 0,233 | 0 | 5,895 | 0 | 0 | 5,78 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 7 | 65,4 | 55,8 | 0,45 | 0,32 | - |
| 26.08.2023 | 0,242 | 0 | 6,253 | 0 | 0 | 6,132 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32752 | 1 | 65,2 | 55,8 | 0,46 | 0,32 | - |
| 27.08.2023 | 0,244 | 0 | 6,368 | 0 | 0 | 6,245 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 65,2 | 55,9 | 0,46 | 0,32 | - |
| 28.08.2023 | 0,242 | 0 | 6,559 | 0 | 0 | 6,434 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,9 | 55,9 | 0,45 | 0,32 | - |
| 29.08.2023 | 0,243 | 0 | 6,484 | 0 | 0 | 6,358 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 65,1 | 56 | 0,46 | 0,32 | - |
| 30.08.2023 | 0,239 | 0 | 6,402 | 0 | 0 | 6,278 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 65,1 | 56 | 0,45 | 0,32 | - |
| 31.08.2023 | 0,239 | 0 | 6,485 | 0 | 0 | 6,361 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,9 | 56 | 0,45 | 0,32 | - |
| 01.09.2023 | 0,248 | 0 | 6,609 | 0 | 0 | 6,482 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 65 | 55,9 | 0,45 | 0,32 | - |
| 02.09.2023 | 0,247 | 0 | 6,715 | 0 | 0 | 6,587 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,7 | 55,8 | 0,45 | 0,32 | - |
| 03.09.2023 | 0,246 | 0 | 6,669 | 0 | 0 | 6,542 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,7 | 55,7 | 0,44 | 0,32 | - |
| 04.09.2023 | 0,232 | 0 | 5,953 | 0 | 0 | 5,84 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,7 | 55,3 | 0,45 | 0,32 | - |
| 05.09.2023 | 0,221 | 0 | 5,213 | 0 | 0 | 5,114 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,4 | 54,1 | 0,44 | 0,32 | - |
| 06.09.2023 | 0,206 | 0 | 4,933 | 0 | 0 | 4,84 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,3 | 54,2 | 0,45 | 0,32 | - |
| 07.09.2023 | 0,274 | 0 | 5,028 | 0 | 0 | 4,933 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,4 | 51,2 | 0,43 | 0,31 | - |
| 08.09.2023 | 0,214 | 0 | 5,008 | 0 | 0 | 4,913 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,4 | 54 | 0,44 | 0,32 | - |
| 09.09.2023 | 0,198 | 0 | 4,932 | 0 | 0 | 4,841 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 63,8 | 54,1 | 0,44 | 0,31 | - |
| 10.09.2023 | 0,199 | 0 | 4,93 | 0 | 0 | 4,838 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 63,9 | 54,1 | 0,45 | 0,32 | - |
| 11.09.2023 | 0,212 | 0 | 4,971 | 0 | 0 | 4,877 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,5 | 54,1 | 0,45 | 0,32 | - |
| 12.09.2023 | 0,197 | 0 | 4,872 | 0 | 0 | 4,781 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64 | 54,2 | 0,44 | 0,32 | - |
| 13.09.2023 | 0,194 | 0 | 4,771 | 0 | 0 | 4,682 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64 | 54,2 | 0,44 | 0,32 | - |
| 14.09.2023 | 0,196 | 0 | 4,775 | 0 | 0 | 4,686 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,1 | 54,2 | 0,44 | 0,32 | - |
| 15.09.2023 | 0,195 | 0 | 4,74 | 0 | 0 | 4,651 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,1 | 54,1 | 0,44 | 0,32 | - |
| 16.09.2023 | 0,191 | 0 | 4,874 | 0 | 0 | 4,785 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 63,6 | 54 | 0,43 | 0,31 | - |
| 17.09.2023 | 0,191 | 0 | 4,815 | 0 | 0 | 4,726 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 63,6 | 54 | 0,43 | 0,31 | - |
| 18.09.2023 | 0,191 | 0 | 4,597 | 0 | 0 | 4,511 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,1 | 54 | 0,44 | 0,32 | - |
| 19.09.2023 | 0,191 | 0 | 4,609 | 0 | 0 | 4,523 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64,1 | 54 | 0,43 | 0,31 | - |
| 20.09.2023 | 0,192 | 0 | 4,637 | 0 | 0 | 4,551 | 0 | 0 | 24 | 34 | 0 | 0 | 64 | 54 | 0,43 | 0,32 | - |
| Итого: | 6,851 | 0 | 170,874 | 0 | 0 | 167,628 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,636 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 736

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.08.2023 | 3155,832 | 32667,833 | 0 | 2,763 | 31895,318 | 0 | 2,744 | 25735 | 52 |
| 20.09.2023 | 3162,683 | 32838,709 | 0 | 2,763 | 32062,946 | 0 | 2,744 | 26471 | 60 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 10:02:58