

#95062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 6, МАДОУ
Адрес потребителя Черниговская, 8-10, г.Калининград
Номер абонента 3951
Порядковый номер 8967
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20112600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,416	0	4,721	0	0	4,634	0	0	24	10	0	0	63,6	42,2	0,52	0,33	-
22.08.2024	0,455	0	5,071	0	0	4,977	0	0	24	10	0	0	63,7	41,9	0,51	0,33	-
23.08.2024	0,419	0	4,839	0	0	4,75	0	0	24	10	0	0	63,6	42,5	0,53	0,33	-
24.08.2024	0,16	0	3,453	0	0	3,392	0	0	24	10	0	0	62,1	50,9	0,54	0,33	-
25.08.2024	0,158	0	3,47	0	0	3,408	0	0	24	10	0	0	62,2	51,1	0,52	0,33	-
26.08.2024	0,469	0	5,026	0	0	4,932	0	0	24	10	0	0	63,9	41,2	0,53	0,33	-
27.08.2024	0,444	0	5,04	0	0	4,947	0	0	24	10	0	0	63,5	42,1	0,52	0,33	-
28.08.2024	0,455	0	5,033	0	0	4,939	0	0	24	10	0	0	63,8	41,9	0,53	0,33	-
29.08.2024	0,451	0	5,057	0	0	4,963	0	0	24	10	0	0	63,8	42,1	0,52	0,33	-
30.08.2024	0,435	0	4,925	0	0	4,835	0	0	24	10	0	0	63,7	42,2	0,53	0,33	-
31.08.2024	0,158	0	3,52	0	0	3,458	0	0	24	10	0	0	62,1	51,3	0,52	0,34	-
01.09.2024	0,165	0	3,515	0	0	3,453	0	0	24	10	0	0	62,3	50,9	0,51	0,33	-
02.09.2024	0,511	0	5,523	0	0	5,419	0	0	24	10	0	0	64,1	41,6	0,52	0,33	-
03.09.2024	0,461	0	5,106	0	0	5,01	0	0	24	10	0	0	64,2	42,2	0,51	0,33	-
04.09.2024	0,439	0	4,991	0	0	4,898	0	0	24	10	0	0	64	42,6	0,52	0,33	-
05.09.2024	0,473	0	5,212	0	0	5,114	0	0	24	10	0	0	64,2	42,2	0,53	0,33	-
06.09.2024	0,45	0	5,039	0	0	4,946	0	0	24	10	0	0	63,8	42,2	0,53	0,33	-
07.09.2024	0,207	0	3,564	0	0	3,501	0	0	24	10	0	0	62,4	48,3	0,52	0,32	-
08.09.2024	0,189	0	3,539	0	0	3,476	0	0	24	10	0	0	62,4	49,4	0,52	0,33	-
09.09.2024	0,512	0	5,403	0	0	5,301	0	0	24	10	0	0	64,2	41,2	0,52	0,33	-
10.09.2024	0,486	0	5,216	0	0	5,119	0	0	24	10	0	0	64,1	41,4	0,52	0,33	-
11.09.2024	0,475	0	5,163	0	0	5,066	0	0	24	10	0	0	64,4	42	0,52	0,33	-
12.09.2024	0,461	0	5,063	0	0	4,969	0	0	24	10	0	0	63,9	41,8	0,51	0,33	-
13.09.2024	0,483	0	5,184	0	0	5,087	0	0	24	10	0	0	64	41,4	0,51	0,33	-
14.09.2024	0,168	0	3,576	0	0	3,512	0	0	24	10	0	0	62,1	50,8	0,5	0,33	-
15.09.2024	0,162	0	3,556	0	0	3,493	0	0	24	10	0	0	62,2	51,1	0,5	0,33	-
16.09.2024	0,512	0	5,336	0	0	5,235	0	0	24	10	0	0	64,3	41	0,51	0,33	-
17.09.2024	0,487	0	5,18	0	0	5,083	0	0	24	10	0	0	64,2	41,4	0,51	0,33	-
18.09.2024	0,468	0	5,209	0	0	5,112	0	0	24	10	0	0	63,8	42	0,49	0,33	-
19.09.2024	0,476	0	5,294	0	0	5,196	0	0	24	10	0	0	63,7	41,9	0,5	0,33	-
20.09.2024	0,469	0	5,102	0	0	5,007	0	0	24	10	0	0	64,1	41,8	0,51	0,33	-
Итого:	12,074	0	145,926	0	0	143,232	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,884																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	28,054	366,338	0	0,054	359,761	0	0,054	2028	98
20.09.2024	40,128	512,266	0	0,054	502,996	0	0,054	2772	98

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:30:46