

#25658#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Дрожжевая 8-10а, г. Калининград
Номер абонента 4089
Порядковый номер 5102
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560657
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 1,855 | 60,438 | 59,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 41,8 | 9,1 | 5,1 | 9,5 |
| 25.03.2023 | 1,93 | 64,195 | 62,68 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 42,4 | 9,1 | 5,1 | 7,8 |
| 26.03.2023 | 2,116 | 69,508 | 67,863 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 42,1 | 9,1 | 5,1 | 6 |
| 27.03.2023 | 2,804 | 94,453 | 92,129 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 44,4 | 9,1 | 5,1 | 2,1 |
| 28.03.2023 | 3,085 | 100,117 | 97,473 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 46,2 | 9,1 | 5,1 | -1,5 |
| 29.03.2023 | 2,632 | 89,598 | 87,375 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 45 | 9,1 | 5,1 | 1,7 |
| 30.03.2023 | 1,958 | 64,688 | 63,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 42,3 | 9,1 | 5,1 | 7,1 |
| 31.03.2023 | 1,869 | 60,867 | 59,426 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 41,8 | 9,1 | 5,1 | 8,9 |
| 01.04.2023 | 2,429 | 81,562 | 79,629 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 42,8 | 9,1 | 5,1 | 5,2 |
| 02.04.2023 | 2,705 | 92,473 | 90,266 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 43,6 | 9,1 | 5,1 | 3,9 |
| 03.04.2023 | 2,884 | 102,777 | 100,27 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 45,8 | 9,1 | 5,1 | 1,7 |
| 04.04.2023 | 2,894 | 102,602 | 100,07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 46 | 9,1 | 5,1 | -0,1 |
| 05.04.2023 | 2,66 | 91,746 | 89,527 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 44,4 | 9,1 | 5,1 | 1 |
| 06.04.2023 | 2,673 | 91,824 | 89,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 44 | 9,1 | 5,1 | 2,3 |
| 07.04.2023 | 1,826 | 60,781 | 59,34 | 23 | 23 | 0 | 0 | 73,2 | 42,5 | 9,1 | 5,1 | 9,6 |
| 08.04.2023 | 1,868 | 60,539 | 59,105 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 41,7 | 9,1 | 5,1 | 10,3 |
| 09.04.2023 | 1,848 | 61,387 | 59,941 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 42,3 | 9,1 | 5,1 | 8,2 |
| 10.04.2023 | 1,996 | 66,008 | 64,449 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 42,2 | 9,1 | 5,1 | 7,9 |
| 11.04.2023 | 1,719 | 57,254 | 55,902 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 42,4 | 9,1 | 5,1 | 10 |
| 12.04.2023 | 1,635 | 54,727 | 53,434 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 42,4 | 9,1 | 5,1 | 11,3 |
| 13.04.2023 | 1,758 | 57,555 | 56,199 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 41,8 | 9,1 | 5,1 | 9,5 |
| 14.04.2023 | 1,655 | 55,262 | 53,961 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 42,3 | 9,1 | 5,1 | 11 |
| 15.04.2023 | 1,713 | 56,727 | 55,391 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 42,1 | 9,1 | 5,1 | 10,4 |
| 16.04.2023 | 2,167 | 71,562 | 69,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 42,3 | 9,1 | 5,1 | 6,1 |
| 17.04.2023 | 1,945 | 63,852 | 62,336 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 42,1 | 9,1 | 5,1 | 7,2 |
| 18.04.2023 | 1,773 | 58,871 | 57,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 42,3 | 9,1 | 5,1 | 9,5 |
| 19.04.2023 | 1,911 | 63,48 | 61,98 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 42,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 20.04.2023 | 1,332 | 47,012 | 45,918 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 43,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 21.04.2023 | 0,851 | 34,352 | 33,559 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 46,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 22.04.2023 | 0,865 | 34,684 | 33,887 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 46,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 23.04.2023 | 0,886 | 35,551 | 34,727 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 46,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 62,242 | 2106,452 | 2055,977 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 62,242 | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.03.2023 | 1677,789 | 59777,023 | 58288,152 | 21111,99 | 63,31 |
| 23.04.2023 | 1740,033 | 61883,473 | 60344,129 | 21854,97 | 63,31 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2023 8:09:58