

#80374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Дрожжевая 8-10а, г. Калининград
Номер абонента 4089
Порядковый номер 5102
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560657
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2024 | 2,495 | 79,641 | 77,703 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 42,5 | 9,1 | 5,1 | 3,6 |
| 25.03.2024 | 2,432 | 77,117 | 75,219 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 42,4 | 9,1 | 5,1 | 3,9 |
| 26.03.2024 | 2,342 | 74,945 | 73,109 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 42,6 | 9,1 | 5,1 | 5,5 |
| 27.03.2024 | 2,268 | 71,398 | 69,656 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 42 | 9,1 | 5,1 | 9,1 |
| 28.03.2024 | 2,108 | 66,852 | 65,227 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 42,2 | 9,1 | 5,1 | 11,8 |
| 29.03.2024 | 2,074 | 66,5 | 64,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 42,6 | 9,1 | 5,1 | 10,7 |
| 30.03.2024 | 2,116 | 67,523 | 65,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 42,3 | 9,1 | 5,1 | 13,4 |
| 31.03.2024 | 1,729 | 56,117 | 54,758 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 42,6 | 9,1 | 5,1 | 16,7 |
| 01.04.2024 | 1,599 | 52,812 | 51,539 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 43 | 9,1 | 5,1 | - |
| 02.04.2024 | 2,019 | 64,57 | 63 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 42,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 03.04.2024 | 2,593 | 83,875 | 81,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 43 | 9,1 | 5,1 | - |
| 04.04.2024 | 2,404 | 79,109 | 77,172 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 43,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 05.04.2024 | 2,042 | 65,242 | 63,648 | 23 | 23 | 0 | 0 | 74,4 | 42,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 06.04.2024 | 2,151 | 68,164 | 66,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 42,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 07.04.2024 | 1,861 | 59,43 | 57,984 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 42,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 08.04.2024 | 1,792 | 57,953 | 56,547 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 42,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 09.04.2024 | 1,251 | 42,531 | 41,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 44 | 9,1 | 5,1 | - |
| 10.04.2024 | 1,649 | 54,695 | 53,367 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 43,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 11.04.2024 | 0,827 | 31,273 | 30,531 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 46,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 12.04.2024 | 0,85 | 31,781 | 31,023 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 45,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 13.04.2024 | 0,831 | 31,43 | 30,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 46,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 14.04.2024 | 0,91 | 33,367 | 32,586 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 45,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 15.04.2024 | 0,948 | 34,438 | 33,617 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 45 | 9,1 | 5,1 | - |
| 16.04.2024 | 0,87 | 31,984 | 31,227 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 45,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 17.04.2024 | 0,856 | 31,117 | 30,367 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 45,8 | 9,1 | 5,1 | - |
| 18.04.2024 | 2,154 | 71,844 | 70,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 44 | 9,1 | 5,1 | - |
| 19.04.2024 | 2,498 | 82,469 | 80,438 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 43,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 20.04.2024 | 2,714 | 89,922 | 87,695 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 44 | 9,1 | 5,1 | - |
| 21.04.2024 | 2,741 | 92,047 | 89,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 44,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 22.04.2024 | 2,805 | 94,734 | 92,398 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 44,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 23.04.2024 | 2,595 | 87,195 | 85,031 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 44,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 58,524 | 1932,075 | 1884,959 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 58,524 | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.03.2024 | 2305,33 | 81844,086 | 79806,016 | 29895,81 | 63,31 |
| 23.04.2024 | 2363,854 | 83776,164 | 81690,977 | 30638,79 | 63,31 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2024 7:55:04