

#25631#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 26.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК  
 Адрес потребителя Дрожжевая 8-10а, г. Калининград  
 Номер абонента 4089  
 Порядковый номер 5102  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1560657  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3 | V3, м3 | M1, т   | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 27.04.2022 | 0,874   | 35,602  | 0      | 0      | 34,785  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,9   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 28.04.2022 | 0,853   | 34,527  | 0      | 0      | 33,734  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,8   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 29.04.2022 | 0,903   | 36,258  | 0      | 0      | 35,422  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,6   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 30.04.2022 | 0,909   | 35,977  | 0      | 0      | 35,152  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,2   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 01.05.2022 | 0,924   | 36,75   | 0      | 0      | 35,902  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,4   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 02.05.2022 | 0,907   | 36,027  | 0      | 0      | 35,203  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 03.05.2022 | 0,909   | 36,191  | 0      | 0      | 35,363  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 46,2   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 04.05.2022 | 0,908   | 35,902  | 0      | 0      | 35,078  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,2   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 05.05.2022 | 0,894   | 35,508  | 0      | 0      | 34,688  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 06.05.2022 | 0,846   | 34,32   | 0      | 0      | 33,535  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 46,8   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 07.05.2022 | 0,883   | 35,547  | 0      | 0      | 34,734  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 46,6   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 08.05.2022 | 0,908   | 36,016  | 0      | 0      | 35,184  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,2   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 09.05.2022 | 0,883   | 35,809  | 0      | 0      | 34,988  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,9   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 10.05.2022 | 0,889   | 36,027  | 0      | 0      | 35,195  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,8   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 11.05.2022 | 0,81    | 34,074  | 0      | 0      | 33,297  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 47,7   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 12.05.2022 | 0,808   | 33,395  | 0      | 0      | 32,625  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 47,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 13.05.2022 | 0,851   | 34,562  | 0      | 0      | 33,766  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 46,9   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 14.05.2022 | 0,846   | 34,547  | 0      | 0      | 33,758  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 46,9   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 15.05.2022 | 0,86    | 35,359  | 0      | 0      | 34,547  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 47,1   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 16.05.2022 | 0,783   | 32,938  | 0      | 0      | 32,184  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 47,6   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 17.05.2022 | 0,871   | 35,695  | 0      | 0      | 34,871  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 47,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 18.05.2022 | 0,828   | 33,773  | 0      | 0      | 32,992  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 47,2   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 19.05.2022 | 0,791   | 33,23   | 0      | 0      | 32,465  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 47,9   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 20.05.2022 | 0,822   | 33,867  | 0      | 0      | 33,09   | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 47,3   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 21.05.2022 | 0,788   | 33,078  | 0      | 0      | 32,32   | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72     | 47,7   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 22.05.2022 | 0,91    | 36,473  | 0      | 0      | 35,633  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,2   | 46,7   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| 23.05.2022 | 0,825   | 34,129  | 0      | 0      | 33,336  | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 72,3   | 47,6   | 0      | 9,1     | 5,1     | 0       | -           |
| Итого:     | 23,283  | 945,581 | 0      | 0      | 923,847 | 0     | 0     | 648  | 648     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 23,283  |         |        |        |         |       |       |      |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|--------|
| 26.04.2022 | 1119,705 | 39608,902 | 0      | 0      | 38612,703 | 0     | 0     | 13167,2  | 63,31  |
| 23.05.2022 | 1142,988 | 40554,484 | 0      | 0      | 39536,551 | 0     | 0     | 13815,19 | 63,31  |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.05.2022 17:30:50