

# #25633#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Дрожжевая 8-10а, г. Калининград  
Номер абонента 4089  
Порядковый номер 5102  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1560657  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,782	34,094	0	0	33,324	0	0	24	24	0	0	71,2	47,8	0	9,1	5,1	0	-
25.06.2022	0,681	30,84	0	0	30,152	0	0	24	24	0	0	70,9	48,6	0	9,1	5,1	0	-
26.06.2022	0,73	33,297	0	0	32,559	0	0	24	24	0	0	70,8	48,5	0	9,1	5,1	0	-
27.06.2022	0,65	31,984	0	0	31,273	0	0	24	24	0	0	70,4	49,7	0	9,1	5,1	0	-
28.06.2022	0,688	32,461	0	0	31,742	0	0	24	24	0	0	70,5	48,9	0	9,1	5,1	0	-
29.06.2022	0,664	31,52	0	0	30,824	0	0	24	24	0	0	70,6	49,1	0	9,1	5,1	0	-
30.06.2022	0,673	31,66	0	0	30,953	0	0	24	24	0	0	70,7	49,1	0	9,1	5,1	0	-
01.07.2022	0,648	31,668	0	0	30,973	0	0	24	24	0	0	70,2	49,4	0	9,1	5,1	0	-
02.07.2022	0,69	46,219	0	0	45,215	0	0	24	24	0	0	69,9	54,8	0	9,1	5,1	0	-
03.07.2022	0,684	32,777	0	0	32,047	0	0	24	24	0	0	70,5	49,3	0	9,1	5,1	0	-
04.07.2022	0,66	31,09	0	0	30,398	0	0	24	24	0	0	70,8	49,1	0	9,1	5,1	0	-
05.07.2022	0,627	30,043	0	0	29,375	0	0	24	24	0	0	70,7	49,5	0	9,1	5,1	0	-
06.07.2022	0,662	31,699	0	0	31	0	0	24	24	0	0	70,4	49,1	0	9,1	5,1	0	-
07.07.2022	0,676	32,934	0	0	32,207	0	0	24	24	0	0	70,6	49,6	0	9,1	5,1	0	-
08.07.2022	0,691	32,645	0	0	31,926	0	0	24	24	0	0	70,4	48,8	0	9,1	5,1	0	-
09.07.2022	0,723	34,117	0	0	33,367	0	0	24	24	0	0	70,1	48,5	0	9,1	5,1	0	-
10.07.2022	0,69	33,195	0	0	32,473	0	0	24	24	0	0	70	48,9	0	9,1	5,1	0	-
11.07.2022	0,773	35,496	0	0	34,719	0	0	24	24	0	0	70,1	48	0	9,1	5,1	0	-
12.07.2022	0,683	33,484	0	0	32,75	0	0	24	24	0	0	70	49,2	0	9,1	5,1	0	-
13.07.2022	0,674	32,898	0	0	32,184	0	0	24	24	0	0	69,8	49	0	9,1	5,1	0	-
14.07.2022	0,734	34,215	0	0	33,465	0	0	24	24	0	0	70,2	48,3	0	9,1	5,1	0	-
15.07.2022	0,745	34,586	0	0	33,828	0	0	24	24	0	0	70,1	48,2	0	9,1	5,1	0	-
16.07.2022	0,712	33,73	0	0	32,992	0	0	24	24	0	0	70	48,5	0	9,1	5,1	0	-
17.07.2022	0,711	33,457	0	0	32,723	0	0	24	24	0	0	70,2	48,5	0	9,1	5,1	0	-
18.07.2022	0,725	34,258	0	0	33,508	0	0	24	24	0	0	70,2	48,7	0	9,1	5,1	0	-
19.07.2022	0,725	33,613	0	0	32,875	0	0	24	24	0	0	70,3	48,4	0	9,1	5,1	0	-
20.07.2022	0,684	32,535	0	0	31,82	0	0	24	24	0	0	70,1	48,7	0	9,1	5,1	0	-
21.07.2022	0,676	32,289	0	0	31,578	0	0	24	24	0	0	70,2	48,9	0	9,1	5,1	0	-
22.07.2022	0,591	29,75	0	0	29,102	0	0	24	24	0	0	69,9	49,7	0	9,1	5,1	0	-
23.07.2022	0,648	31,84	0	0	31,145	0	0	24	24	0	0	69,9	49,2	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	20,7	994,394	0	0	972,497	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,7																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2022	1158,905	41253,926	0	0	40220,617	0	0	14559,11	63,31
23.07.2022	1179,605	42248,32	0	0	41193,113	0	0	15279,09	63,31

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 7:53:01