

#142602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Дрожжевая 8-10а, г. Калининград
4089
5102
ТЭМ-104
1560657
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,657	101,631	99,297	24	24	0	0	71,2	64,6	0,4	0,3	-
25.06.2025	0,693	107,256	104,793	24	24	0	0	71,2	64,6	0,3	0,3	-
26.06.2025	0,686	104,834	102,416	24	24	0	0	71,4	64,7	0,3	0,3	-
27.06.2025	0,65	100,443	98,135	24	24	0	0	71,2	64,6	0,3	0,3	-
28.06.2025	0,661	101,469	99,125	24	24	0	0	71,4	64,8	0,3	0,3	-
29.06.2025	0,666	101,662	99,311	24	24	0	0	71,5	64,8	0,3	0,3	-
30.06.2025	0,611	94,395	92,221	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
01.07.2025	0,624	96,482	94,262	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
02.07.2025	0,649	100,119	97,811	24	24	0	0	71,4	64,8	0,3	0,2	-
03.07.2025	0,589	91,436	89,33	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
04.07.2025	0,625	96,914	94,688	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
05.07.2025	0,61	94,578	92,398	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
06.07.2025	0,613	95,486	93,293	24	24	0	0	71,2	64,7	0,3	0,3	-
07.07.2025	0,629	98,094	95,834	24	24	0	0	71,3	64,8	0,3	0,3	-
08.07.2025	0,593	93,092	90,955	24	24	0	0	71,2	64,7	0,3	0,3	-
09.07.2025	0,598	94,078	91,914	24	24	0	0	71,2	64,7	0,3	0,3	-
10.07.2025	0,599	94,521	92,354	24	24	0	0	71,2	64,7	0,3	0,3	-
11.07.2025	0,603	95,229	93,043	24	24	0	0	71,2	64,7	0,3	0,3	-
12.07.2025	0,63	98,932	96,658	24	24	0	0	71,2	64,7	0,3	0,3	-
13.07.2025	0,642	100,479	98,166	24	24	0	0	71,3	64,8	0,3	0,3	-
14.07.2025	0,621	97,021	94,787	24	24	0	0	71,3	64,8	0,3	0,3	-
15.07.2025	0,602	94,229	92,062	24	24	0	0	71,3	64,8	0,3	0,3	-
16.07.2025	0,585	92,521	90,398	24	24	0	0	71,2	64,7	0,3	0,3	-
17.07.2025	0,573	89,307	87,252	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
18.07.2025	0,594	92,537	90,408	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
19.07.2025	0,591	93,119	90,986	24	24	0	0	71,1	64,6	0,3	0,3	-
20.07.2025	0,609	95,096	92,908	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
21.07.2025	0,567	87,256	85,238	24	24	0	0	71,5	64,9	0,3	0,3	-
22.07.2025	0,57	88,98	86,934	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
23.07.2025	0,555	86,609	84,615	24	24	0	0	71,3	64,8	0,3	0,3	-
Итого:	18,495	2877,805	2811,592	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,495											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	539,848	19848,223	19360,363	7159,95	0
23.07.2025	558,34	22726,027	22171,955	7879,93	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.07.2025 7:58:02