

#145462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Дрожжевая 8-10а, г. Калининград
4089
5102
ТЭМ-104
1560657
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,562	88,094	86,072	24	24	0	0	71,2	64,6	0,3	0,3	-
25.07.2025	0,576	90,088	88,023	24	24	0	0	71,1	64,6	0,3	0,3	-
26.07.2025	0,55	85,832	83,857	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
27.07.2025	0,57	88,398	86,365	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
28.07.2025	0,549	84,846	82,893	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
29.07.2025	0,552	85,621	83,652	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
30.07.2025	0,559	85,818	83,84	24	24	0	0	71,4	64,7	0,3	0,3	-
31.07.2025	0,57	87,809	85,787	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
01.08.2025	0,579	88,584	86,539	24	24	0	0	71,4	64,7	0,3	0,3	-
02.08.2025	0,571	88,627	86,598	24	24	0	0	71,1	64,5	0,3	0,3	-
03.08.2025	0,58	89,352	87,297	24	24	0	0	71,2	64,6	0,3	0,3	-
04.08.2025	0,566	86,93	84,932	24	24	0	0	71,3	64,6	0,3	0,3	-
05.08.2025	0,563	87,795	85,787	24	24	0	0	71	64,5	0,3	0,3	-
06.08.2025	0,561	87,09	85,096	24	24	0	0	71,1	64,5	0,3	0,3	-
07.08.2025	0,57	87,566	85,551	24	24	0	0	71,3	64,6	0,3	0,3	-
08.08.2025	0,586	90,496	88,412	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
09.08.2025	0,6	92,732	90,607	24	24	0	0	71,2	64,5	0,3	0,3	-
10.08.2025	0,598	92,68	90,553	24	24	0	0	71,2	64,6	0,3	0,3	-
11.08.2025	0,576	89,057	87,012	24	24	0	0	71,2	64,6	0,3	0,3	-
12.08.2025	0,565	87,617	85,602	24	24	0	0	71,3	64,7	0,3	0,3	-
13.08.2025	0,567	90,143	88,061	24	24	0	0	71,4	65	0,3	0,3	-
14.08.2025	0,585	92,137	90,031	24	24	0	0	71	64,5	0,3	0,3	-
15.08.2025	0,55	87,336	85,344	24	24	0	0	71	64,5	0,3	0,3	-
16.08.2025	0,563	90,758	88,699	24	24	0	0	70,7	64,4	0,3	0,3	-
17.08.2025	0,573	91,002	88,924	24	24	0	0	71	64,6	0,3	0,3	-
18.08.2025	0,588	93,719	91,58	24	24	0	0	70,9	64,5	0,3	0,3	-
19.08.2025	0,571	91,064	88,988	24	24	0	0	70,9	64,5	0,3	0,3	-
20.08.2025	0,621	97,895	95,654	24	24	0	0	71,1	64,6	0,3	0,3	-
21.08.2025	0,578	91,543	89,451	24	24	0	0	71	64,6	0,3	0,3	-
22.08.2025	0,623	98,549	96,287	24	24	0	0	71,2	64,7	0,3	0,3	-
23.08.2025	0,584	93,133	91,014	24	24	0	0	70,9	64,4	0,3	0,3	-
Итого:	17,806	2782,311	2718,508	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,806											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	558,34	22726,027	22171,955	7879,93	0
23.08.2025	576,149	25508,336	24890,463	8623,92	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:52:37