

#148841#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружба-4 ТСЖ, УК
Дрожжевая 8-10а, г. Калининград
4089
5102
ТЭМ-104
1560657
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,598	102,467	100,246	24	24	0	0	68,9	62,9	0,3	0,3	-
25.08.2025	0,137	50,117	49,43	24	24	0	0	54,2	51,5	0,3	0,3	-
26.08.2025	0,003	0,113	0,113	24	24	0	0	26,4	34,3	11,6	11,6	-
27.08.2025	0	0,279	0,279	24	24	0	0	24,4	29,2	16,1	16,1	-
28.08.2025	0	0,285	0,285	24	24	0	0	23,1	23,5	16,1	16,1	-
29.08.2025	0	0,145	0,145	24	24	0	0	22,5	22,4	16,1	16,1	-
30.08.2025	0,098	23,951	23,625	24	24	0	0	52,4	48,2	16,1	16,1	-
31.08.2025	0,656	114,586	112,07	24	24	0	0	69,4	63,6	14	13,9	-
01.09.2025	0,599	93,943	91,791	24	24	0	0	71,1	64,6	0,4	0,5	-
02.09.2025	0,579	92,594	90,482	24	24	0	0	70,9	64,5	0,4	0,4	-
03.09.2025	0,561	88,82	86,781	24	24	0	0	71,2	64,7	0,4	0,4	-
04.09.2025	0,556	92,418	90,311	24	24	0	0	70,9	64,8	0,4	0,4	-
05.09.2025	0,439	72,67	71,016	24	24	0	0	70,9	64,7	0,4	0,3	-
06.09.2025	0,319	45,137	44,115	24	24	0	0	70,6	63,4	0,3	0,3	-
07.09.2025	0,247	25,311	24,748	24	24	0	0	70	60,1	0,3	0,3	-
08.09.2025	0,413	59,203	57,855	24	24	0	0	70,8	63,7	0,3	0,2	-
09.09.2025	0,636	132,727	129,676	24	24	0	0	71,3	66,4	0,3	0,3	-
10.09.2025	0,618	131,699	128,662	24	24	0	0	71,4	66,6	0,3	0,3	-
11.09.2025	0,627	130,934	127,93	24	24	0	0	71,2	66,3	0,3	0,3	-
12.09.2025	0,621	131,832	128,822	24	24	0	0	71	66,2	0,3	0,3	-
13.09.2025	0,614	130,857	127,855	24	24	0	0	71,2	66,4	0,3	0,3	-
14.09.2025	0,641	127,092	124,18	24	24	0	0	71,1	65,9	0,3	0,3	-
15.09.2025	0,612	131,492	128,471	24	24	0	0	71,2	66,5	0,3	0,3	-
16.09.2025	0,634	130,893	127,879	24	24	0	0	71,3	66,4	0,3	0,3	-
17.09.2025	0,61	128,67	125,725	24	24	0	0	71,1	66,3	0,3	0,3	-
18.09.2025	0,6	126,867	123,963	24	24	0	0	71,1	66,2	0,3	0,3	-
19.09.2025	0,625	129,451	126,48	24	24	0	0	71,2	66,3	0,3	0,3	-
20.09.2025	0,604	129,982	126,994	24	24	0	0	71,2	66,5	0,3	0,3	-
21.09.2025	0,613	131,715	128,682	24	24	0	0	71,3	66,6	0,3	0,3	-
22.09.2025	0,611	132,072	129,039	24	24	0	0	71,2	66,5	0,3	0,3	-
23.09.2025	0,614	130,191	127,195	24	24	0	0	71,3	66,5	0,3	0,3	-
Итого:	14,485	2818,513	2754,845	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,485											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	576,149	25508,336	24890,463	8623,92	0
23.09.2025	590,634	28326,85	27645,309	9367,9	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 16:20:39