

#25655#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель Дружба-4 ТСЖ, УК
Адрес потребителя Дрожжевая 8-10а, г. Калининград
Номер абонента 4089
Порядковый номер 5102
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560657
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2022 | 3,119 | 112,992 | 110,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 45,3 | 9,1 | 5,1 | 0,5 |
| 25.12.2022 | 3,095 | 108,594 | 105,887 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 46,2 | 9,1 | 5,1 | -0,6 |
| 26.12.2022 | 2,592 | 87,004 | 84,879 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 44 | 9,1 | 5,1 | 2,3 |
| 27.12.2022 | 2,657 | 91,59 | 89,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 43 | 9,1 | 5,1 | 4,2 |
| 28.12.2022 | 2,775 | 95,66 | 93,387 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 43,7 | 9,1 | 5,1 | 2,1 |
| 29.12.2022 | 2,348 | 75,129 | 73,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 41,5 | 9,1 | 5,1 | 5,6 |
| 30.12.2022 | 2,415 | 76,586 | 74,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 41,1 | 9,1 | 5,1 | 6,3 |
| 31.12.2022 | 2,398 | 74,344 | 72,566 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 40,6 | 9,1 | 5,1 | 6,1 |
| 01.01.2023 | 1,924 | 62,305 | 60,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 41,5 | 9,1 | 5,1 | - |
| 02.01.2023 | 1,923 | 62,152 | 60,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 41,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 03.01.2023 | 2,307 | 75,297 | 73,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 41,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 04.01.2023 | 2,584 | 87,066 | 84,992 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 43,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 05.01.2023 | 2,526 | 88,82 | 86,73 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 43,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 06.01.2023 | 3,628 | 160,137 | 155,945 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 54,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 07.01.2023 | 3,102 | 103,637 | 100,816 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 48,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 08.01.2023 | 3,007 | 93,988 | 91,512 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 44,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 09.01.2023 | 2,729 | 87,594 | 85,418 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 43,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 10.01.2023 | 2,472 | 81,461 | 79,527 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 42,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 11.01.2023 | 2,586 | 83,984 | 81,988 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 42 | 9,1 | 5,1 | - |
| 12.01.2023 | 2,249 | 72,719 | 70,988 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 41,7 | 9,1 | 5,1 | - |
| 13.01.2023 | 2,075 | 66,594 | 65,02 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 41,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 14.01.2023 | 2,344 | 74,887 | 73,113 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 41,2 | 9,1 | 5,1 | - |
| 15.01.2023 | 2,482 | 80,16 | 78,266 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 41,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 16.01.2023 | 2,824 | 95,652 | 93,371 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 43,3 | 9,1 | 5,1 | - |
| 17.01.2023 | 2,691 | 89,203 | 87,078 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 42,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 18.01.2023 | 2,991 | 101,234 | 98,723 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 44,9 | 9,1 | 5,1 | - |
| 19.01.2023 | 3,017 | 102,164 | 99,59 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 45,6 | 9,1 | 5,1 | - |
| 20.01.2023 | 3,1 | 103,078 | 100,348 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 47,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 21.01.2023 | 3,224 | 107,074 | 104,211 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 47,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| 22.01.2023 | 3,319 | 108,746 | 105,832 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 47,1 | 9,1 | 5,1 | - |
| 23.01.2023 | 3,241 | 107,039 | 104,168 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 47,4 | 9,1 | 5,1 | - |
| Итого: | 83,744 | 2816,89 | 2747,247 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 83,744 | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.12.2022 | 1428,215 | 51396,242 | 50116,668 | 18952,03 | 63,31 |
| 23.01.2023 | 1511,96 | 54213,133 | 52863,914 | 19696,01 | 63,31 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.01.2023 17:19:09 |