

#84434#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 69В, Калининград (офисы)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 3988
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1443208
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,154	4,875	4,871	0	4,757	4,833	0	24	24	0	0	73,8	41,4	0	9,1	5,1	0	4,9
25.04.2024	0,152	4,672	4,671	0	4,559	4,636	0	24	24	0	0	73,8	40,7	0	9,1	5,1	0	6,4
26.04.2024	0,111	3,193	3,207	0	3,117	3,187	0	24	24	0	0	73,5	37,8	0	9,1	5,1	0	7,8
27.04.2024	0,083	2,306	2,325	0	2,253	2,312	0	24	24	0	0	72,3	35,6	0	9,1	5,1	0	12,1
28.04.2024	0,043	1,223	1,235	0	1,195	1,228	0	24	24	0	0	71,9	35,8	0	9,1	5,1	0	14,6
29.04.2024	0,044	1,21	1,227	0	1,183	1,221	0	24	24	0	0	70,8	33,6	0	9,1	5,1	0	16,9
30.04.2024	0,029	0,835	0,844	0	0,815	0,839	0	24	24	0	0	71,8	35,8	0	9,1	5,1	0	16,1
01.05.2024	0,023	0,63	0,638	0	0,616	0,635	0	24	24	0	0	70,4	33	0	9,1	5,1	0	-
02.05.2024	0,025	0,686	0,694	0	0,671	0,691	0	24	24	0	0	70,3	33,3	0	9,1	5,1	0	-
03.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	33,9	28,4	0	9,1	5,1	0	-
04.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	33,8	28,4	0	9,1	5,1	0	-
05.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	33,9	28,4	0	9,1	5,1	0	-
06.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	33,7	28,3	0	9,1	5,1	0	-
07.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	33	27,8	0	9,1	5,1	0	-
08.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,3	27,1	0	9,1	5,1	0	-
09.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	31,8	26,7	0	9,1	5,1	0	-
10.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	23,05	23,05	0	0	31,4	26,6	0	9,1	5,1	0	-
11.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	30,8	26,1	0	9,1	5,1	0	-
12.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	30,7	25,9	0	9,1	5,1	0	-
13.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	30,7	25,9	0	9,1	5,1	0	-
14.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	30,9	26	0	9,1	5,1	0	-
15.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	31,2	26,3	0	9,1	5,1	0	-
16.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	31,4	26,5	0	9,1	5,1	0	-
17.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	31,7	26,8	0	9,1	5,1	0	-
18.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,1	27,2	0	9,1	5,1	0	-
19.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,5	27,6	0	9,1	5,1	0	-
20.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,8	27,7	0	9,1	5,1	0	-
21.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	32,8	27,7	0	9,1	5,1	0	-
22.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	33,1	27,8	0	9,1	5,1	0	-
23.05.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	33,4	28,2	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	0,664	19,63	19,712	0	19,166	19,582	0	719,05	719,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,664																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719,05

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2024	33,832	1047,219	963,094	0	1020,741	954,903	0	7350,81	504,77
23.05.2024	34,497	1066,848	982,806	0	1039,907	974,485	0	8069,86	504,77

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 14:32:10