

#119846#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1544821

Номер абонента:

Адрес установки:

Батальная, 69в ООО Теплосервис

Система

1

Р-Подача

 $Q = M \cdot (h_n - h_o)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 23.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Mп	Mo	Mп-Mo		tn	to	Pп	Po	
				-	+					
23.02	3,912	177,3	177,3	---	0,0	77,85	55,89	0,91	0,51	24,00
24.02	1,149	48,4	48,7	0,3	---	75,42	51,78	0,91	0,51	9,13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.02	2,459	123,0	123,5	0,5	---	75,77	55,87	0,91	0,51	14,67
01.03	4,043	206,3	207,0	0,7	---	75,64	56,14	0,91	0,51	24,00
Итого:	11,56	555,0	556,5	1,5	0,0	76,36	55,62	0,91	0,51	71,80
02.03	4,100	212,0	212,7	0,7	---	75,89	56,64	0,91	0,51	24,00
03.03	3,923	205,6	206,3	0,7	---	75,78	56,79	0,91	0,51	24,00
04.03	3,632	184,9	185,6	0,8	---	75,47	55,91	0,91	0,51	24,00
05.03	3,311	165,3	166,1	0,8	---	75,44	55,50	0,91	0,51	24,00
06.03	2,885	145,3	146,3	0,9	---	75,25	55,49	0,91	0,51	24,00
07.03	2,907	150,0	150,8	0,9	---	75,30	56,01	0,91	0,51	24,00
08.03	2,742	143,9	144,8	0,9	---	75,32	56,35	0,91	0,51	24,00
Итого:	23,50	1207,0	1212,7	5,7	0,0	75,53	56,15	0,91	0,51	168,00
09.03	2,848	155,5	156,4	0,9	---	75,36	57,13	0,91	0,51	24,00
10.03	2,504	131,0	132,0	1,0	---	75,22	56,20	0,91	0,51	24,00
11.03	3,305	174,6	175,6	1,0	---	75,50	56,67	0,91	0,51	24,00
12.03	3,235	163,0	164,0	1,0	---	75,53	55,78	0,91	0,51	24,00
13.03	3,425	179,3	180,3	1,0	---	75,64	56,63	0,91	0,51	24,00
14.03	3,624	191,9	192,8	0,9	---	75,77	56,98	0,91	0,51	24,00
15.03	3,560	192,5	193,5	0,9	---	75,68	57,28	0,91	0,51	24,00
Итого:	22,50	1187,9	1194,7	6,8	0,0	75,55	56,70	0,91	0,51	168,00
16.03	3,845	212,3	213,2	0,9	---	75,80	57,78	0,91	0,51	24,00
17.03	3,953	217,4	218,3	0,9	---	75,95	57,86	0,91	0,51	24,00
18.03	3,868	210,4	211,3	0,9	---	75,72	57,43	0,91	0,51	24,00
19.03	3,609	192,1	192,9	0,9	---	75,64	56,94	0,91	0,51	24,00
20.03	3,234	170,7	171,7	1,0	---	75,64	56,79	0,91	0,51	24,00
21.03	3,021	160,0	161,0	0,9	---	75,40	56,61	0,91	0,51	24,00
22.03	3,031	162,7	163,6	0,9	---	75,53	56,99	0,91	0,51	24,00
Итого:	24,56	1325,7	1332,0	6,3	0,0	75,69	57,25	0,91	0,51	168,00
23.03	3,172	198,1	198,9	0,8	---	73,34	57,42	0,91	0,51	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	3,17	198,1	198,9	0,8	0,0	73,34	57,42	0,91	0,51	24,00
Итого:	85,30	4473,7	4494,8	21,1	0,0	75,59	56,61	0,91	0,51	599,8
						dT=	18,98			

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	696,0	=	599,8	0,0	0,0	0,0	96,2
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		85,30					
Показания интеграторов	На 24:00 22.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 13:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	2228,24	2313,54	85,30		2315,26		
Расход теплоносителя Mn, т	100051,5	104525,3	4473,7		104613,0		
Расход теплоносителя Mo, т	100888,0	105382,8	4494,8		105471,1		
Время наработки, ч	23009,4	23609,2	599,8		23623,0		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			96,2				

+ расх = 98.9872

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

