#25792#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Батальная 69В, Калининград (жилье)
Номер абонента	4817
Порядковый номер	3987
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1544821
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,782	45,389	46,012	44,405	45,429	24	24	0	0	69,7	52,2	9,1	5,1	-
25.09.2022	0,828	46,604	47,194	45,586	46,601	24	24	0	0	70	52	9,1	5,1	-
26.09.2022	0,813	46,982	47,633	45,963	47,031	24	24	0	0	69,7	52,1	9,1	5,1	-
27.09.2022	0,793	45,879	46,511	44,882	45,921	24	24	0	0	69,8	52,2	9,1	5,1	-
28.09.2022	0,788	45,49	46,124	44,5	45,537	24	24	0	0	69,9	52,3	9,1	5,1	-
29.09.2022	0,814	46,678	47,289	45,662	46,69	24	24	0	0	69,9	52,2	9,1	5,1	-
30.09.2022	0,787	47,184	47,817	46,17	47,206	24	24	0	0	69,4	52,4	9,1	5,1	-
01.10.2022	0,814	46,937	47,576	45,917	46,974	24	24	0	0	69,8	52,2	9,1	5,1	-
02.10.2022	0,847	48,982	49,544	47,921	48,918	24	24	0	0	69,7	52,1	9,1	5,1	-
03.10.2022	0,832	47,526	48,134	46,49	47,525	24	24	0	0	69,9	52,1	9,1	5,1	-
04.10.2022	0,743	40,561	41,111	39,681	40,611	21,91	21,91	0	0	69,8	51,1	9,1	5,1	-
Итого:	8,841	508,212	514,945	497,177	508,443	261,91	261,91	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,841													

Общее время работы системы, ч	264
Период нормальной работы системы, ч	261,91

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	50,166	2901,119	2865,136	2838,528	2829,155	1856,21	0
04.10.2022	59,008	3409,332	3380,083	3335,703	3337,598	2118,12	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:34:40