

#113001#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2024 по 22.01.2025

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 69В, Калининград (жилье)
Номер абонента 4817
Порядковый номер 3987
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1544821
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,745	153,102	151,609	0	148,984	149,586	0	24	24	0	0	78,6	53,5	0	9,1	5,1	0	1,8
25.12.2024	3,793	157,922	156,336	0	153,672	154,219	0	24	24	0	0	78,6	54	0	9,1	5,1	0	2,1
26.12.2024	3,569	144,867	143,516	514987232	140,977	141,617	0	24	24	0	0	78,6	53,4	0	9,1	5,1	0	3,8
27.12.2024	3,518	141,625	140,375	-917536	137,828	138,539	0	24	24	0	0	78,4	53	0	9,1	5,1	0,1	5,3
28.12.2024	3,49	142,906	141,633	589856	139,062	139,75	0	24	24	0	0	78,5	53,5	0	9,1	5,1	0,1	4,3
29.12.2024	3,671	156,352	154,914	-514659552	152,156	152,781	0	24	24	0	0	78,5	54,5	0	9,1	5,1	0,1	3,9
30.12.2024	3,668	156,328	154,898	0	152,133	152,766	0	24	24	0	0	78,5	54,5	0	9,1	5,1	0	4,8
31.12.2024	3,838	166,055	164,516	0	161,602	162,211	0	24	24	0	0	78,5	54,8	0	9,1	5,1	0	5,5
01.01.2025	3,829	164,078	162,625	0	159,656	160,367	0	24	24	0	0	78,6	54,7	0	9,1	5,1	0	4,2
02.01.2025	2,644	114,969	114,125	0	111,883	112,523	0	16,9	16,9	0	0	78,5	54,9	0	9,1	5,1	0	4
03.01.2025	3,728	155,031	153,477	0	150,875	151,414	0	24	24	0	0	78,4	53,8	0	9,1	5,1	0	-0,5
04.01.2025	4,312	177,984	175,75	0	173,039	173,266	0	24	24	0	0	80	55,2	0	9,1	5,1	0	-0,9
05.01.2025	4,355	179,023	176,852	0	173,992	174,312	0	24	24	0	0	80,6	55,6	0	9,1	5,1	0	-1,8
06.01.2025	4,306	190,922	188,703	0	185,727	185,961	0	24	24	0	0	79,1	56	0	9,1	5,1	0	-1,4
07.01.2025	3,659	152,312	150,75	0	148,234	148,719	0	24	24	0	0	78,4	53,8	0	9,1	5,1	0	4,9
08.01.2025	4,104	182,617	180,68	0	177,703	178,102	0	24	24	0	0	78,6	55,6	0	9,1	5,1	0	2,3
09.01.2025	4,116	186	184,055	0	181	181,391	0	24	24	0	0	78,5	55,9	0	9,1	5,1	0	0,7
10.01.2025	4,099	184,188	182,211	0	179,258	179,594	0	24	24	0	0	78,4	55,7	0	9,1	5,1	0	-
11.01.2025	4,362	204,57	202,305	0	199,07	199,289	0	24	24	0	0	78,5	56,7	0	9,1	5,1	0	-
12.01.2025	4,407	207,516	205,047	0	201,938	201,977	0	24	24	0	0	78,6	56,8	0	9,1	5,1	0	-
13.01.2025	4,406	205,742	203,281	0	200,188	200,242	0	24	24	0	0	78,7	56,8	0	9,1	5,1	0	-
14.01.2025	4,358	203,148	200,742	0	197,664	197,75	0	24	24	0	0	78,8	56,8	0	9,1	5,1	0	-
15.01.2025	3,803	164,492	162,734	0	160,078	160,461	0	24	24	0	0	78,5	54,8	0	9,1	5,1	0	-
16.01.2025	3,957	176,172	174,219	0	171,445	171,734	0	24	24	0	0	78,5	55,5	0	9,1	5,1	0	-
17.01.2025	3,898	172,375	170,477	0	167,734	168,047	0	24	24	0	0	78,6	55,5	0	9,1	5,1	0	-
18.01.2025	3,79	166,305	164,539	0	161,82	162,195	0	24	24	0	0	78,7	55,3	0	9,1	5,1	0	-
19.01.2025	4,1	193,117	191,008	0	187,938	188,156	0	23,98	23,98	0	0	78,5	56,8	0	9,1	5,1	0	-
20.01.2025	4,215	196,508	194,305	0	191,203	191,406	0	24	24	0	0	78,7	56,7	0	9,1	5,1	0	-
21.01.2025	4,101	187,609	185,555	0	182,547	182,828	0	24	24	0	0	78,7	56,4	0	9,1	5,1	0	-
22.01.2025	4,124	186,281	184,242	0	181,258	181,555	0	24	24	0	0	78,7	56	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	117,965	5170,116	5115,479	0	5030,664	5042,758	0	712,88	712,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	117,965																	

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 712,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2024	1984,433	91780,094	91520,242	0	89526,844	90341,438	0	21552,6	0
22.01.2025	2102,399	96950,211	96635,719	0	94557,508	95384,195	0	22265,48	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2025 8:36:50