

#297255#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП  
Адрес потребителя Горького 81, Калининград  
Номер абонента 4882  
Порядковый номер 6509  
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106  
Заводской номер 230004  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,609	17,118	17,247	16,757	17,139	24	24	0	0	0	0	0	69	38	0,9	0,6	-
22.03.2026	0,571	16,271	16,395	15,927	16,289	24	24	0	0	0	0	0	69	38	0,9	0,6	-
23.03.2026	0,406	11,115	11,206	10,89	11,145	24	24	0	0	0	0	0	67	35	0,9	0,6	-
24.03.2026	0,372	10,242	10,317	10,034	10,261	24	24	0	0	0	0	0	67	35	0,9	0,6	-
25.03.2026	0,24	7,397	7,452	7,257	7,408	24	24	0	0	0	0	0	65	37	0,9	0,6	-
26.03.2026	0,61	16,125	16,244	15,783	16,154	24	24	0	0	0	0	0	69	36	0,9	0,6	-
27.03.2026	0,679	18,789	18,919	18,387	18,801	24	24	0	0	0	0	0	69	37	0,9	0,6	-
28.03.2026	0,577	15,944	16,064	15,608	15,968	24	24	0	0	0	0	0	69	37	0,9	0,6	-
29.03.2026	0,491	13,444	13,549	13,167	13,474	24	24	0	0	0	0	0	68	36	0,9	0,6	-
30.03.2026	0,517	14,256	14,369	13,96	14,285	24	24	0	0	0	0	0	68	36	0,9	0,6	-
31.03.2026	0,594	16,006	16,118	15,669	16,026	24	24	0	0	0	0	0	69	36	0,9	0,6	-
01.04.2026	0,67	18,368	18,498	17,977	18,386	24	24	0	0	0	0	0	69	37	0,9	0,6	-
02.04.2026	0,676	19,186	19,318	18,781	19,195	24	24	0	0	0	0	0	69	38	0,9	0,6	-
03.04.2026	0,626	17,181	17,268	16,816	17,164	24	24	0	0	0	0	0	69	37	0,9	0,6	-
04.04.2026	0,542	15,059	15,158	14,745	15,068	24	24	0	0	0	0	0	68	37	0,9	0,6	-
05.04.2026	0,391	11,348	11,424	11,115	11,352	24	24	0	0	0	0	0	68	37	0,9	0,6	-
06.04.2026	0,509	13,701	13,764	13,419	13,689	24	24	0	0	0	0	0	68	35	0,9	0,6	-
07.04.2026	0,629	17,021	17,071	16,659	16,972	24	24	0	0	0	0	0	69	37	0,9	0,6	-
08.04.2026	0,738	20,326	20,394	19,89	20,268	24	24	0	0	0	0	0	69	37	0,9	0,6	-
09.04.2026	0,748	20,735	20,811	20,284	20,675	24	24	0	0	0	0	0	70	38	0,9	0,6	-
10.04.2026	0,685	19,029	19,111	18,621	18,99	24	24	0	0	0	0	0	69	38	0,9	0,6	-
11.04.2026	0,532	14,555	14,63	14,25	14,544	24	24	0	0	0	0	0	69	37	0,9	0,6	-
12.04.2026	0,417	12,183	12,255	11,932	12,177	24	24	0	0	0	0	0	68	38	0,9	0,6	-
13.04.2026	0,416	11,403	11,459	11,167	11,395	24	24	0	0	0	0	0	68	36	0,9	0,6	-
14.04.2026	0,275	8,514	8,566	8,348	8,512	24	24	0	0	0	0	0	66	37	0,9	0,6	-
15.04.2026	0,341	13,828	13,929	13,6	13,834	23,9	23,9	0	0	0	0	0	60	39	0,9	0,6	-
16.04.2026	0,536	14,38	14,461	14,083	14,383	24	24	0	0	0	0	0	68	35	0,9	0,6	-
17.04.2026	0,55	14,576	14,642	14,269	14,562	24	24	0	0	0	0	0	69	36	0,9	0,6	-
18.04.2026	0,379	10,726	10,78	10,509	10,718	24	24	0	0	0	0	0	67	36	0,9	0,6	-
19.04.2026	0,247	7,634	7,705	7,486	7,657	24	24	0	0	0	0	0	66	37	0,9	0,6	-
20.04.2026	0,529	13,992	14,086	13,702	14,011	24	24	0	0	0	0	0	68	35	0,9	0,6	-
Итого:	16,102	450,452	453,21	441,092	450,502	743,9	743,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,848																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,9

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	160,242	4239,599	4245,038	4128,251	4206,594	4234,62	0
20.04.2026	176,344	4690,053	4698,249	4569,34	4657,094	4978,52	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2026 7:40:58