

#129948#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шкиль Олег Павлович, ИП
Горького 81, Калининград
4882

Заводской номер счётчика 230004	Показания прибора, МВт×ч 20.05.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.04.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	691,7	689,242	2.458	2.114

Подпись исполнителя _____



#128780#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4882
Порядковый номер 6509
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230004
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,084	5,801	5,705	5,701	5,643	24	24	0	0	0	0	0	61	48	0,9	0,6
22.04.2025	-	0,079	4,836	4,752	4,752	4,701	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6
23.04.2025	-	0,086	4,898	4,805	4,811	4,756	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
24.04.2025	-	0,085	4,906	4,822	4,82	4,771	24	24	0	0	0	0	0	62	47	0,9	0,6
25.04.2025	-	0,081	4,877	4,787	4,791	4,736	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6
26.04.2025	-	0,073	4,768	4,686	4,684	4,633	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6
27.04.2025	-	0,073	4,82	4,75	4,734	4,697	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6
28.04.2025	-	0,091	4,984	4,904	4,896	4,855	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
29.04.2025	-	0,089	4,918	4,85	4,832	4,799	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
30.04.2025	-	0,087	4,871	4,805	4,783	4,754	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
01.05.2025	-	0,073	4,795	4,732	4,711	4,68	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0,9	0,6
02.05.2025	-	0,07	4,809	4,75	4,725	4,697	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6
03.05.2025	-	0,07	5,086	5,033	4,998	4,975	23,4	23,4	0	0	0	0	0	61	49	0,9	0,6
04.05.2025	-	0,073	4,686	4,646	4,602	4,596	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6
05.05.2025	-	0,087	4,951	4,889	4,865	4,84	24	24	0	0	0	0	0	62	47	0,9	0,6
06.05.2025	-	0,087	6,049	5,979	5,947	5,912	24	24	0	0	0	0	0	61	48	0,9	0,6
07.05.2025	-	0,084	4,779	4,734	4,693	4,686	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0,9	0,6
08.05.2025	-	0,076	4,664	4,643	4,582	4,59	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0,9	0,6
09.05.2025	-	0,075	4,678	4,664	4,594	4,613	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0,9	0,6
10.05.2025	-	0,077	4,674	4,662	4,59	4,611	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0,9	0,6
11.05.2025	-	0,078	4,762	4,734	4,678	4,684	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0,9	0,6
12.05.2025	-	0,092	4,795	4,764	4,707	4,715	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
13.05.2025	-	0,09	4,807	4,775	4,721	4,729	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
14.05.2025	-	0,089	4,852	4,818	4,766	4,768	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
15.05.2025	-	0,09	4,982	4,934	4,895	4,885	24	24	0	0	0	0	0	62	47	0,9	0,6
16.05.2025	-	0,091	4,98	4,934	4,893	4,883	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
17.05.2025	-	0,076	4,787	4,758	4,703	4,705	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0,9	0,6
18.05.2025	-	0,079	4,777	4,748	4,691	4,699	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0,9	0,6
19.05.2025	-	0,085	4,932	4,887	4,844	4,836	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
20.05.2025	-	0,088	4,812	4,777	4,727	4,727	24	24	0	0	0	0	0	63	47	0,9	0,6
Итого:	-	2,458	147,336	145,727	144,736	144,176	719,4	719,4	0	0	0	0	-	62,5	47,9	0,9	0,6

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,4 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.04.2025	689,242	20493,824	20350,986	20023,887	20183,992	31734,88	0
20.05.2025	691,7	20641,16	20496,713	20168,621	20328,166	32454,27	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения