

#142540#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Горького 81, Калининград
4882
6509
ТЭСМА-106
230004
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,071	4,498	4,477	4,418	4,426	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0,9	0,6	-
22.06.2025	0,069	4,543	4,512	4,463	4,461	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0,9	0,6	-
23.06.2025	0,08	4,611	4,578	4,529	4,531	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0,9	0,6	-
24.06.2025	0,081	4,689	4,646	4,605	4,596	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0,9	0,6	-
25.06.2025	0,079	4,566	4,533	4,486	4,486	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0,9	0,6	-
26.06.2025	0,079	4,613	4,572	4,529	4,525	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0,9	0,6	-
27.06.2025	0,075	4,557	4,52	4,475	4,469	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0,9	0,6	-
28.06.2025	0,07	4,553	4,52	4,473	4,469	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0,9	0,6	-
29.06.2025	0,069	4,531	4,498	4,451	4,447	24	24	0	0	0	0	0	63	49	0,9	0,6	-
30.06.2025	0,079	4,625	4,58	4,543	4,533	24	24	0	0	0	0	0	63	48	0,9	0,6	-
01.07.2025	0,077	4,68	4,637	4,596	4,586	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
02.07.2025	0,077	4,771	4,721	4,688	4,67	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
03.07.2025	0,073	4,674	4,633	4,594	4,58	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
04.07.2025	0,076	4,734	4,686	4,652	4,637	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
05.07.2025	0,067	4,621	4,584	4,539	4,531	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
06.07.2025	0,067	4,643	4,6	4,561	4,547	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
07.07.2025	0,08	4,664	4,621	4,582	4,572	24	24	0	0	0	0	0	62	47	0,9	0,6	-
08.07.2025	0,078	4,699	4,654	4,615	4,605	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
09.07.2025	0,077	4,676	4,631	4,596	4,58	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
10.07.2025	0,075	4,727	4,672	4,641	4,621	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
11.07.2025	0,079	4,645	4,598	4,562	4,549	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
12.07.2025	0,068	4,615	4,574	4,535	4,523	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
13.07.2025	0,068	4,67	4,623	4,588	4,568	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
14.07.2025	0,074	4,672	4,623	4,59	4,574	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
15.07.2025	0,072	4,584	4,543	4,502	4,492	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
16.07.2025	0,075	4,6	4,535	4,52	4,486	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
17.07.2025	0,073	4,67	4,623	4,588	4,574	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
18.07.2025	0,075	4,715	4,666	4,633	4,615	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
19.07.2025	0,066	4,395	4,371	4,316	4,32	24	24	0	0	0	0	0	63	50	0,9	0,6	-
20.07.2025	0,064	4,592	4,553	4,512	4,5	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
Итого:	2,213	138,833	137,584	136,382	136,073	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,903																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	694,149	20789,861	20643,936	20314,693	20473,805	33198,27	0
20.07.2025	696,362	20928,693	20781,518	20451,074	20609,881	33918,27	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.07.2025 7:25:22