

#145409#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 18.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шкиль Олег Павлович, ИП
Горького 81, Калининград
4882
6509
ТЭСМА-106
230004
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,077	4,602	4,559	4,521	4,512	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
22.07.2025	0,078	4,602	4,561	4,52	4,512	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
23.07.2025	0,075	4,586	4,543	4,506	4,494	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
24.07.2025	0,072	4,586	4,543	4,504	4,492	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
25.07.2025	0,118	4,9	4,803	4,814	4,766	24	24	0	0	0	0	0	63	42	0,9	0,6	-
26.07.2025	0,152	5,213	5,066	5,119	5,035	24	24	0	0	0	0	0	63	37	0,9	0,6	-
27.07.2025	0,149	5,008	4,877	4,918	4,846	24	24	0	0	0	0	0	63	37	0,9	0,6	-
28.07.2025	0,092	4,771	4,707	4,688	4,662	24	24	0	0	0	0	0	62	46	0,9	0,6	-
29.07.2025	0,072	4,889	4,828	4,805	4,773	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
30.07.2025	0,079	4,971	4,895	4,883	4,844	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
31.07.2025	0,075	4,797	4,74	4,715	4,688	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
01.08.2025	0,074	4,83	4,766	4,746	4,715	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
02.08.2025	0,066	4,688	4,633	4,607	4,578	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
03.08.2025	0,064	4,734	4,674	4,652	4,619	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
04.08.2025	0,074	4,742	4,676	4,658	4,625	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
05.08.2025	0,076	4,752	4,682	4,668	4,633	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
06.08.2025	0,076	4,922	4,842	4,84	4,789	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
07.08.2025	0,077	5,057	4,963	4,969	4,91	24	24	0	0	0	0	0	61	48	0,9	0,6	-
08.08.2025	0,073	5,092	4,998	5,006	4,941	24	24	0	0	0	0	0	61	49	0,9	0,6	-
09.08.2025	0,067	4,969	4,885	4,881	4,83	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
10.08.2025	0,067	4,99	4,906	4,906	4,848	24	24	0	0	0	0	0	61	50	0,9	0,6	-
11.08.2025	0,076	4,961	4,879	4,875	4,826	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
12.08.2025	0,072	5,092	5,012	5,006	4,957	24	24	0	0	0	0	0	61	49	0,9	0,6	-
13.08.2025	0,041	31,496	31,867	31,1	31,473	24	24	0	0	0	0	0	52	52	0,9	0,6	-
14.08.2025	0,024	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	37	42	0,9	0,6	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	26	28	0,9	0,6	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	25	25	0,9	0,6	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	24	24	0,9	0,6	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	19	23	23	0,9	0,6	-
Итого:	1,966	143,25	141,905	140,907	140,368	696	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,691																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	696,362	20928,693	20781,518	20451,074	20609,881	33918,27	0
18.08.2025	698,328	21071,941	20923,42	20591,98	20750,248	34614,26	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 14:54:44