

#95386#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Шкиль Олег Павлович, ИП
Адрес потребителя Горького 81, Калининград
Номер абонента 4882
Порядковый номер 6509
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230004
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,083	5,058	4,915	4,968	4,861	24	24	0	0	0	0	16	63	48	0,9	0,6	-
22.08.2024	0,077	5,243	5,077	5,153	5,021	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
23.08.2024	0,082	5,149	5,041	5,059	4,986	24	24	0	0	0	0	0	62	48	0,9	0,6	-
24.08.2024	0,071	4,916	4,855	4,83	4,8	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
25.08.2024	0,065	4,886	4,828	4,801	4,771	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
26.08.2024	0,073	4,91	4,858	4,824	4,803	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
27.08.2024	0,072	4,91	4,855	4,825	4,801	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
28.08.2024	0,073	4,901	4,842	4,815	4,788	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
29.08.2024	0,071	4,756	4,709	4,673	4,656	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
30.08.2024	0,069	4,763	4,723	4,679	4,668	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
31.08.2024	0,063	4,792	4,744	4,709	4,688	24	24	0	0	0	0	0	62	51	0,9	0,6	-
01.09.2024	0,067	4,841	4,789	4,756	4,733	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
02.09.2024	0,074	4,965	4,898	4,878	4,844	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
03.09.2024	0,07	4,802	4,749	4,719	4,695	23,99	23,99	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
04.09.2024	0,072	4,893	4,83	4,807	4,775	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
05.09.2024	0,072	4,84	4,784	4,756	4,731	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
06.09.2024	0,069	4,853	4,785	4,768	4,729	24	24	0	0	0	0	0	62	50	0,9	0,6	-
07.09.2024	0,063	4,822	4,752	4,739	4,696	24	24	0	0	0	0	0	62	51	0,9	0,6	-
08.09.2024	0,061	4,952	4,865	4,867	4,808	24	24	0	0	0	0	0	61	51	0,9	0,6	-
09.09.2024	0,071	5,078	4,985	4,991	4,93	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
10.09.2024	0,074	5,13	5,027	5,041	4,971	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
11.09.2024	0,072	5,362	5,265	5,272	5,205	24	24	0	0	0	0	0	61	49	0,9	0,6	-
12.09.2024	0,073	5,158	5,062	5,069	5,006	24	24	0	0	0	0	0	61	49	0,9	0,6	-
13.09.2024	0,071	5,104	5,013	5,018	4,956	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
14.09.2024	0,064	5,088	5,001	5	4,942	24	24	0	0	0	0	0	61	50	0,9	0,6	-
15.09.2024	0,062	5,054	4,969	4,968	4,909	24	24	0	0	0	0	0	61	51	0,9	0,6	-
16.09.2024	0,072	5,115	5,034	5,028	4,979	24	24	0	0	0	0	0	61	49	0,9	0,6	-
17.09.2024	0,072	5,146	5,066	5,058	5,009	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
18.09.2024	0,071	5,108	5,029	5,021	4,973	24	24	0	0	0	0	0	61	49	0,9	0,6	-
19.09.2024	0,072	5,1	5,018	5,012	4,962	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
20.09.2024	0,073	5,127	5,044	5,039	4,986	24	24	0	0	0	0	0	62	49	0,9	0,6	-
Итого:	2,194	154,822	152,412	152,143	150,682	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,887																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	530,957	15946,259	15824,833	15578,981	15691,873	25902,91	0
20.09.2024	533,151	16101,08	15977,248	15731,124	15842,557	26646,89	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:25:21