

#25093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 26.04.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Машиностроительная 146-156, Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 4847
Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Заводской номер: 1552848
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 3,217 | 124,797 | 124,773 | 0 | 121,797 | 123,469 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 47,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 3,185 | 122,93 | 122,875 | 0 | 119,961 | 121,594 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 47,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 7 |
| 26.03.2022 | 3,514 | 138,297 | 138,227 | 0 | 134,969 | 136,742 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 3,574 | 143,945 | 143,758 | 0 | 140,469 | 142,18 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 48,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 3,331 | 130,578 | 130,57 | 0 | 127,438 | 129,18 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 7 |
| 29.03.2022 | 3,467 | 133,766 | 133,695 | 0 | 130,547 | 132,305 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 47,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | 4 |
| 30.03.2022 | 4,901 | 273,445 | 272,344 | 0 | 266,68 | 268,281 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 56,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 4,792 | 229,547 | 228,609 | 0 | 223,57 | 225,312 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,1 | 55,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 01.04.2022 | 5,12 | 304,328 | 303,102 | 0 | 296,586 | 298,227 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 59 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 02.04.2022 | 4,809 | 263,484 | 262,422 | 0 | 257,031 | 258,609 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 56 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 03.04.2022 | 4,388 | 192,57 | 191,867 | 0 | 187,844 | 189,516 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 51,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 04.04.2022 | 4,288 | 196,242 | 195,578 | 0 | 191,492 | 193,125 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 51,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 05.04.2022 | 4,277 | 187,805 | 187,125 | 0 | 183,273 | 184,891 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 50,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 06.04.2022 | 3,78 | 161,391 | 161,055 | 0 | 157,492 | 159,172 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 50,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 07.04.2022 | 2,764 | 107,805 | 107,859 | 0 | 105,195 | 106,719 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 08.04.2022 | 3,212 | 124,773 | 124,828 | 0 | 121,773 | 123,508 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 47,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.04.2022 | 3,561 | 139,57 | 139,531 | 0 | 136,211 | 138,047 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.04.2022 | 3,785 | 150,789 | 150,594 | 0 | 147,156 | 148,969 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 48,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.04.2022 | 3,401 | 135,82 | 135,734 | 0 | 132,555 | 134,258 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 48,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.04.2022 | 3,241 | 128,961 | 128,844 | 0 | 125,852 | 127,453 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 48,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.04.2022 | 2,931 | 120,719 | 120 | 0 | 117,805 | 118,656 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 49,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.04.2022 | 2,176 | 91,055 | 90,32 | 0 | 88,859 | 89,281 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 49,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.04.2022 | 3,059 | 118,055 | 118,039 | 0 | 115,219 | 116,812 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 47,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.04.2022 | 3,536 | 142,258 | 142,18 | 0 | 138,828 | 140,617 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 48,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.04.2022 | 3,324 | 130,523 | 130,297 | 0 | 127,375 | 128,914 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.04.2022 | 3,047 | 120,688 | 120,43 | 0 | 117,789 | 119,141 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 48,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.04.2022 | 3,118 | 124,977 | 124,82 | 0 | 121,961 | 123,445 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.04.2022 | 2,294 | 94,781 | 94,711 | 0 | 92,5 | 93,648 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 49,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 21.04.2022 | 1,83 | 80,492 | 79,75 | 0 | 78,562 | 78,797 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.04.2022 | 2,143 | 91,406 | 90,727 | 0 | 89,211 | 89,68 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 49,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.04.2022 | 2,061 | 86,359 | 85,516 | 0 | 84,281 | 84,531 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 49,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 24.04.2022 | 2,241 | 91,172 | 91,156 | 0 | 88,984 | 90,148 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 48,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.04.2022 | 2,65 | 103,016 | 103,055 | 0 | 100,523 | 101,961 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.04.2022 | 1,615 | 70,031 | 69,938 | 0 | 68,352 | 69,117 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 50,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 112,632 | 4856,375 | 4844,329 | 0 | 4738,14 | 4786,305 | 0 | 816 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 112,632 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 816
Период нормальной работы системы, ч 816

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 23.03.2022 | 1893,3 | 82623,172 | 80613,836 | 0 | 80518,836 | 79566,664 | 0 | 17454,27 | 0,08 |
| 26.04.2022 | 2005,931 | 87479,547 | 85458,164 | 0 | 85256,977 | 84352,969 | 0 | 18270,27 | 0,08 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 7:27:31