#25101#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 146-156, Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 4847 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1552848 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2023 | 1,031 | 83,758 | 84,781 | 81,758 | 83,32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 61,1 | 9 | 5,1 | - |
| 25.05.2023 | 1,061 | 100,375 | 101,148 | 97,984 | 99,328 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 62,6 | 9 | 5,1 | - |
| 26.05.2023 | 0,944 | 68,125 | 68,602 | 66,523 | 67,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 58,9 | 9 | 5,1 | - |
| 27.05.2023 | 0,963 | 63,125 | 63,57 | 61,625 | 62,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 57,6 | 9 | 5,1 | - |
| 28.05.2023 | 1,022 | 57,016 | 57,148 | 55,68 | 56,352 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 54,9 | 9 | 5,1 | - |
| 29.05.2023 | 0,981 | 64,297 | 64,727 | 62,758 | 63,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 57,6 | 9 | 5,1 | - |
| 30.05.2023 | 0,951 | 58,531 | 58,508 | 57,156 | 57,633 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 56,7 | 9 | 5,1 | - |
| 31.05.2023 | 0,992 | 66,156 | 66,57 | 64,578 | 65,531 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 58 | 9 | 5,1 | - |
| 01.06.2023 | 0,919 | 57,062 | 57,242 | 55,719 | 56,391 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 02.06.2023 | 0,972 | 59,953 | 59,742 | 58,531 | 58,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 56,7 | 9 | 5,1 | - |
| 03.06.2023 | 0,943 | 60,516 | 60,375 | 59,078 | 59,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 57,4 | 9 | 5,1 | - |
| 04.06.2023 | 0,977 | 61,078 | 60,953 | 59,633 | 60,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 05.06.2023 | 0,962 | 60,109 | 59,914 | 58,68 | 59,016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 57 | 9 | 5,1 | - |
| 06.06.2023 | 0,93 | 58,859 | 58,758 | 57,477 | 57,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 57,4 | 9 | 5,1 | - |
| 07.06.2023 | 0,906 | 62,703 | 62,383 | 61,211 | 61,391 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 58,6 | 9 | 5,1 | - |
| 08.06.2023 | 0,942 | 61,859 | 61,617 | 60,359 | 60,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 58,4 | 9 | 5,1 | - |
| 09.06.2023 | 0,884 | 59,656 | 59,352 | 58,25 | 58,43 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 58,1 | 9 | 5,1 | - |
| 10.06.2023 | 0,98 | 89,375 | 90,391 | 87,234 | 88,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 62,3 | 9 | 5,1 | - |
| 11.06.2023 | 0,977 | 87,531 | 88,68 | 85,469 | 87,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 61,9 | 9 | 5,1 | - |
| 12.06.2023 | 0,983 | 88,969 | 90,047 | 86,852 | 88,445 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 62,1 | 9 | 5,1 | - |
| 13.06.2023 | 0,971 | 89,516 | 90,383 | 87,375 | 88,773 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 62,5 | 9 | 5,1 | - |
| 14.06.2023 | 0,914 | 64,172 | 64,461 | 62,648 | 63,422 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 59,1 | 9 | 5,1 | - |
| 15.06.2023 | 0,886 | 75,734 | 75,594 | 73,906 | 74,266 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 61,8 | 9 | 5,1 | - |
| 16.06.2023 | 0,863 | 52,141 | 51,938 | 50,906 | 51,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 56,4 | 9 | 5,1 | - |
| 17.06.2023 | 0,847 | 48,188 | 47,812 | 47,047 | 47,133 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 55,4 | 9 | 5,1 | - |
| 18.06.2023 | 0,86 | 48,641 | 48,141 | 47,484 | 47,469 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 55,2 | 9 | 5,1 | - |
| 19.06.2023 | 0,869 | 48,859 | 48,297 | 47,695 | 47,602 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 55,4 | 9 | 5,1 | - |
| 20.06.2023 | 0,829 | 50,328 | 49,578 | 49,133 | 48,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 21.06.2023 | 0,813 | 50,266 | 49,805 | 49,07 | 49,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 57 | 9 | 5,1 | - |
| 22.06.2023 | 0,792 | 43,406 | 42,703 | 42,375 | 42,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 54,9 | 9 | 5,1 | - |
| 23.06.2023 | 0,769 | 45,016 | 44,375 | 43,93 | 43,727 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 56,1 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 28,733 | 1985,32 | 1987,595 | 1938,124 | 1955,993 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,733 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 744 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2023 | 2913,833 | 130912,555 | 128773,703 | 127623,133 | 127095,016 | 27654,41 | 0,08 |
| 23.06.2023 | 2942,566 | 132897,875 | 130761,297 | 129561,258 | 129051,008 | 28398,41 | 0,08 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:02:10