

#134124#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Машиностроительная 146-156, Калининград

4342

4847

ТЭМ-104

1552848

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2025 | 0,818   | 141,219  | 141,5    | 137,875  | 138,594  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,2   | 67,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 25.05.2025 | 0,87    | 156,648  | 156,672  | 152,934  | 153,426  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,2   | 67,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 26.05.2025 | 0,839   | 157,031  | 157,035  | 153,32   | 153,781  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,1   | 67,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 27.05.2025 | 0,816   | 155,184  | 155,246  | 151,492  | 151,992  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,4   | 68     | 9       | 5,1     | -           |
| 28.05.2025 | 0,768   | 142,965  | 143,191  | 139,543  | 140,188  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,6   | 68,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 29.05.2025 | 0,807   | 158,832  | 158,832  | 155,07   | 155,5    | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,2   | 68,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 30.05.2025 | 0,834   | 163,25   | 163,223  | 159,375  | 159,801  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,3   | 68,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 31.05.2025 | 0,808   | 161,363  | 161,336  | 157,543  | 157,953  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,2   | 68,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 01.06.2025 | 0,778   | 149,297  | 149,449  | 145,75   | 146,32   | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,3   | 68,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.06.2025 | 0,8     | 152,152  | 152,246  | 148,523  | 149,043  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,5   | 68,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.06.2025 | 0,78    | 149,988  | 150,09   | 146,449  | 146,973  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73     | 67,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.06.2025 | 0,222   | 45,836   | 45,988   | 44,816   | 45,078   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,8   | 65,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 05.06.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 36,3   | 46,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.06.2025 | 0       | 0,039    | 0,023    | 0,039    | 0,023    | 24   | 24      | 0      | 0      | 24,8   | 30,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.06.2025 | 0       | 0,016    | 0        | 0,016    | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 23,8   | 27,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.06.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,6   | 23,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.06.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 20,3   | 20,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.06.2025 | 0       | 0,012    | 0,012    | 0,008    | 0,012    | 24   | 24      | 0      | 0      | 19,1   | 18,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.06.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 21,9   | 20,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.06.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 32,2   | 24,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.06.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 30,8   | 24,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.06.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 29,4   | 23,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.06.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 28,2   | 23,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.06.2025 | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 24   | 24      | 0      | 0      | 27,3   | 23,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 17.06.2025 | 0,652   | 89,738   | 89,766   | 87,875   | 88,25    | 24   | 24      | 0      | 0      | 67,3   | 60     | 9       | 5,1     | -           |
| 18.06.2025 | 1,415   | 236,543  | 235,711  | 230,949  | 230,898  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,2   | 67,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.06.2025 | 1,404   | 247,375  | 246,504  | 241,492  | 241,406  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,4   | 67,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.06.2025 | 1,4     | 254,938  | 254,039  | 248,867  | 248,746  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,4   | 67,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 21.06.2025 | 1,383   | 251,68   | 250,801  | 245,727  | 245,609  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,2   | 67,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 22.06.2025 | 1,387   | 250,684  | 249,816  | 244,734  | 244,633  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,3   | 67,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 23.06.2025 | 1,342   | 251,211  | 250,332  | 245,258  | 245,129  | 24   | 24      | 0      | 0      | 73,2   | 67,8   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 18,123  | 3316,001 | 3311,812 | 3237,655 | 3243,355 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 18,123  |          |          |          |          |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | M1, т     | M2, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 23.05.2025 | 868,979 | 50735,816 | 50850,18  | 49465,926 | 50056,562 | 9849,4  | 0      |
| 23.06.2025 | 887,102 | 54051,816 | 54161,992 | 52703,582 | 53299,918 | 10593,4 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:25:59