

#25091#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 146-156, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 4847
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552848
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2022 | 0,687 | 41,148 | 40,82 | 40,18 | 40,234 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 55,8 | 9 | 5,1 | - |
| 25.06.2022 | 0,631 | 36,594 | 36,227 | 35,734 | 35,703 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 55,3 | 9 | 5,1 | - |
| 26.06.2022 | 0,637 | 38,875 | 38,586 | 37,984 | 38,031 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 55,6 | 9 | 5,1 | - |
| 27.06.2022 | 0,617 | 38,492 | 38,18 | 37,602 | 37,633 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 55,7 | 9 | 5,1 | - |
| 28.06.2022 | 0,6 | 37,75 | 37,453 | 36,875 | 36,906 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 56 | 9 | 5,1 | - |
| 29.06.2022 | 0,621 | 39,656 | 39,297 | 38,75 | 38,727 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 56,2 | 9 | 5,1 | - |
| 30.06.2022 | 0,63 | 40,297 | 39,883 | 39,367 | 39,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 56,1 | 9 | 5,1 | - |
| 01.07.2022 | 0,6 | 38,469 | 38,125 | 37,594 | 37,578 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 55,6 | 9 | 5,1 | - |
| 02.07.2022 | 0,584 | 38,703 | 38,406 | 37,836 | 37,852 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 55,7 | 9 | 5,1 | - |
| 03.07.2022 | 0,604 | 37,023 | 36,664 | 36,18 | 36,148 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 55,2 | 9 | 5,1 | - |
| 04.07.2022 | 0,636 | 37,07 | 36,75 | 36,219 | 36,242 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 54,6 | 9 | 5,1 | - |
| 05.07.2022 | 0,612 | 38,219 | 37,938 | 37,336 | 37,391 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 55,6 | 9 | 5,1 | - |
| 06.07.2022 | 0,58 | 40,391 | 40,133 | 39,484 | 39,531 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 56,9 | 9 | 5,1 | - |
| 07.07.2022 | 0,577 | 39,188 | 38,875 | 38,289 | 38,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 56,6 | 9 | 5,1 | - |
| 08.07.2022 | 0,601 | 41,789 | 41,523 | 40,844 | 40,906 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 09.07.2022 | 0,643 | 43,523 | 43,258 | 42,539 | 42,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 56,1 | 9 | 5,1 | - |
| 10.07.2022 | 0,654 | 43,594 | 43,344 | 42,617 | 42,719 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 56 | 9 | 5,1 | - |
| 11.07.2022 | 0,693 | 43,156 | 42,883 | 42,188 | 42,281 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 54,9 | 9 | 5,1 | - |
| 12.07.2022 | 0,667 | 43,508 | 43,281 | 42,523 | 42,664 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 55,4 | 9 | 5,1 | - |
| 13.07.2022 | 0,635 | 42,492 | 42,258 | 41,547 | 41,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 55,7 | 9 | 5,1 | - |
| 14.07.2022 | 0,634 | 41,805 | 41,586 | 40,859 | 40,984 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 55,9 | 9 | 5,1 | - |
| 15.07.2022 | 0,651 | 42,164 | 41,945 | 41,219 | 41,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 55,4 | 9 | 5,1 | - |
| 16.07.2022 | 0,701 | 44,133 | 43,945 | 43,148 | 43,328 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 54,9 | 9 | 5,1 | - |
| 17.07.2022 | 0,691 | 43,898 | 43,672 | 42,898 | 43,055 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 55,2 | 9 | 5,1 | - |
| 18.07.2022 | 0,656 | 43,18 | 42,961 | 42,211 | 42,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 55,8 | 9 | 5,1 | - |
| 19.07.2022 | 0,667 | 43,305 | 43,062 | 42,328 | 42,445 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 55,7 | 9 | 5,1 | - |
| 20.07.2022 | 0,667 | 42,18 | 41,906 | 41,227 | 41,312 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 55 | 9 | 5,1 | - |
| 21.07.2022 | 0,625 | 41,977 | 41,688 | 41,031 | 41,078 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 56,2 | 9 | 5,1 | - |
| 22.07.2022 | 0,629 | 41,359 | 41,086 | 40,43 | 40,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 55,6 | 9 | 5,1 | - |
| 23.07.2022 | 0,615 | 39,844 | 39,469 | 38,953 | 38,906 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 55,4 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 19,045 | 1223,782 | 1215,204 | 1195,992 | 1197,709 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,045 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.06.2022 | 2045,972 | 90283,055 | 88241,992 | 88009,148 | 87106,281 | 19662,27 | 0,08 |
| 23.07.2022 | 2065,017 | 91506,836 | 89457,195 | 89205,141 | 88303,992 | 20382,27 | 0,08 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:51:11