#25113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Машиностроительная 146-156, Калининград
Номер абонента	4342
Порядковый номер	4847
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1552848
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,837	48,32	47,961	47,234	47,328	24	24	0	0	71,1	53,5	9	5,1	-
25.09.2022	0,91	52,43	52,195	51,242	51,492	24	24	0	0	71,3	53,6	9	5,1	-
26.09.2022	0,77	48,938	48,648	47,852	47,961	24	24	0	0	71	55	9	5,1	-
27.09.2022	0,827	48,477	48,117	47,383	47,477	24	24	0	0	71,1	53,8	9	5,1	-
28.09.2022	0,83	48,039	47,695	46,953	47,055	24	24	0	0	71,2	53,7	9	5,1	-
29.09.2022	0,86	49,461	49,148	48,352	48,492	24	24	0	0	71,2	53,5	9	5,1	-
30.09.2022	0,952	53,711	53,484	52,516	52,797	24	24	0	0	70,7	52,6	9	5,1	-
01.10.2022	0,858	50,203	49,898	49,078	49,234	24	24	0	0	71,1	53,7	9	5,1	-
02.10.2022	0,955	53,359	53,18	52,156	52,492	24	24	0	0	71	52,7	9	5,1	-
03.10.2022	0,839	48,984	48,711	47,891	48,055	24	24	0	0	71,2	53,8	9	5,1	-
04.10.2022	1,596	69,516	69,422	67,938	68,672	24	24	0	0	71,3	47,9	9	5,1	-
Итого:	10,234	571,438	568,459	558,595	561,055	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,234													

Общее время работы системы, ч	264
Период нормальной работы системы, ч	264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	2106,281	94170,453	92103,453	91808,695	90912,414	21870,27	0,08
04.10.2022	2116,516	94741,891	92671,914	92367,289	91473,469	22134,27	0,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:37:38